

NT.260.16.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno - Wikielec**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno - Wikielec*” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednoczenie informacji dotyczących krawężników w przedmiarze do zjazdu z Drogi Krajowej 16. W tym przedmiarze w punkcie 3 „Jezdnia z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej” są 2 rodzaje krawężników: 15x30, których trzeba wbudować 30% nowych i 15x22, których trzeba wbudować 70% starych i oba rodzaje są w przedmiarze określone tą samą ilością 14m, co przeczy podanym procentom.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Poprawiono przedmiar robót w zakresie ilościowym, a także w zakresie rodzaju materiału.

Zapytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie wysokości krawężnika, ponieważ w przedmiarze do przebudowy Drogi Powiatowej 1210N są krawężniki 15x22, a w legendzie na rysunku projektowym, jak również na przekroju poprzecznym są krawężniki 15x30.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Poprawiono przedmiar robót w zakresie rodzaju materiału.

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ścieku drogowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Rysunek w załączniku

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie lokalizacji i ilości przełomu/remontu krawędzi

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Lokalizacja w ciągu inwestycji (dokładana lokalizacja ustalona w trakcie trwania prac), potwierdzamy ilości robót

Zapytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że 70% obrzeży, 70% krawężników i 90% kostki betonowej nadaje się do ponownego użytku.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Potwierdzamy

Zapytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm pod chodnikami

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Potwierdzamy

Zapytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości urządzeń do regulacji ze wskazaniem konkretnego rodzaju urządzenia.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Ilości, rodzaje, a także lokalizację należy ustalić na podstawie opracowania technicznego, wizji w terenie wykonanej przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie materiałów jakie należy uwzględnić przy wycenie regulacji urządzeń przeznaczonych do regulacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zgodnie z rodzajem sieci, Wykonawca powinien dobrać odpowiedni materiał do regulacji

Zapytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 900m² warstwy wiążącej/profilującej o grubości śr. 8 cm zgodnie z pozycją 21 d.3 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Potwierdzamy. Dotyczy poprawy spadku poprzecznego, profilowania jezdni.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie miejsca wykonania wykopu z pozycji 6 d.1 przedmiaru oraz miejsca wykonania nasypu z pozycji 7 d.1 przedmiaru.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Na terenie inwestycji

Zapytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do sfrezowania jest jedynie 856m² na głębokość 8 cm oraz 110 m² na głębokość 9 cm.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Potwierdzamy

Zapytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Na przebudowywanym odcinku drogi nie należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

Z-ca Dyrektora PZD
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/