

ODPOWIEDŹ na zapytania

Dot. postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojaszówka

Numer: IS: 271.1.2021

1. Czy Zamawiający dopuści kocioł z możliwością sterowania jednym obiegiem bezpośrednim i jednym obiegiem z mieszaczem bez możliwości rozbudowy o regulator dla dodatkowych obiegów grzewczych?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści kotły które posiadają inne skuteczne czujniki i systemy doboru mieszanki paliwa z powietrzem jako rozwiązanie równoważne do wymogu posiadania sondy Lambda?

Odp. Tak (zał. nr 10 do SIWZ)

3. Czy Zamawiający dopuści kotły z innym wyświetlaczem niż podświetlany z panelem dotykowym?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści kotły ze sprawnością znormalizowaną H_s min. 97%?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający wymaga w zakresie dostarczenia kotła dwufunkcyjnego czujnika do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej? Przy zastosowaniu kotła dwufunkcyjnego ciepła woda użytkowa realizowana jest przez przepływowy wymiennik płytowy, zatem montaż czujnika c.w.u. jest bezzasadna.

Odp. Tak

Gmina Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
Woj. podkarpackie

Wójt
Sławomir Stefański