



**GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO**

ZP.271.1.6.2024.PR



Giżycko, 07.02.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że posiada aktualne pozwolenie na budowę nr 480.2023 z dnia 27.12.2023 r

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni bitumicznej. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy odwieźć materiał.



Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż rozbiórka obejmuje nawierzchnię z płyt betonowych. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w przedmiarze. Zamawiający informuje, że odległość na jaką należy odwieźć materiał wynosi do 2 km.

Klasyfikacji dokona Inspektor w trakcie trwania robót. W przypadku materiału nadającego się do ponownego użycia, właścicielem będzie Zamawiający.

Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, na jaką grubość należy rozebrać nawierzchnię bitumiczną.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż rozbiórka obejmuje nawierzchnię z płyt betonowych. Zamawiający informuje, że dokonał korekty w przedmiarze.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy odwieźć materiał.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej jest Wykonawca.

Pytanie 7

Zgodnie z przekrojami normalnymi pod chodnikami należy wykonać warstwę mrozoochronną z pospółki gr. 15cm. Natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie

Do oszacowania wartości robót należy uwzględnić wartość 15cm pospółki jako warstwę mrozoochronną. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z §1 ust. 4 projektowanych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.

Pytanie 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej należy użyć kruszywa C50/30 0-31,5mm.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, iż do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej należy użyć kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0-31,5mm.



Pytanie 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania łąw fundamentowych pod krawężniki należy użyć betonu C12/15.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, iż do wykonania łąw fundamentowych pod krawężniki należy użyć betonu C12/15 – zgodnie z rysunkiem nr 5.0 „Szczegóły konstrukcyjne” projektu technicznego.

Pytanie 10

Zgodnie z SST „D - 08.01.01 Krawężniki I Oporniki Betonowe” należy ustawić krawężniki o wymiarach 15x30x100cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem krawężniki powinny mieć wymiary 20x30x100cm. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować krawężniki o wym. 15x30x100 cm. Zamawiający wprowadza zmiany do przedmiaru robót, załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do ustawienia krawężników najazdowych należy użyć krawężników o wymiarach 20x22x100cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż do ustawienia krawężników najazdowych należy użyć krawężników o wymiarach 15x22x100cm. Zamawiający wprowadza zmiany do przedmiaru robót, załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania łąw fundamentowych pod obrzeża należy użyć betonu C12/15.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, iż do wykonania łąw fundamentowych pod obrzeża należy użyć betonu C12/15 – zgodnie z rysunkiem nr 5.0 „Szczegóły konstrukcyjne” projektu technicznego.

Pytanie 13

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuszcza wykonanie oznakowanie pionowego z użyciem słupków stalowych ocynkowanych 60,3mm

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy od 60,3mm do 63,5mm.



Pytanie 14

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu miejsca postojowe dla niepełnosprawnych należy wykonać w kolorze niebieskim. W przedmiarze brak takiej pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, iż miejsca postojowe dla niepełnosprawnych należy wykonać w kolorze niebieskim. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z §1 ust. 4 projektowanych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.

MODYFIKACJA SWZ 1

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia **14.02.2024 r. do godz. 10:00**.

Jednocześnie modyfikacji ulega Specyfikacja Warunków Zamówienia w poniższych rozdziałach:

1. W **Rozdziale 17. Termin związania ofertą** pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 14.03.2024 r.**”

2. W **Rozdziale 18. Sposób oraz termin składania ofert** pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.02.2024 r. do godziny 10:00**”

3. W **Rozdziale 19. Termin otwarcia ofert** pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.02.2024 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy.**”

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/879039>, do pobrania:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 00096012/01 z dnia 2024-02-07,
2. Niniejsze pismo ZP.271.1.6.2024.PR z dnia 07.02.2024 r. – zapytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SWZ,
3. Poprawiony przedmiar robót, poz. 6, 22, 23 – Załącznik nr 9,
4. SWZ – po modyfikacji z 07.02.2024 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta