przelew awaryjny
do zbiornika bezodpływowego
na ścieki sanit.
PCV160

A

łańcuch uszczelniający ŁU-1
otwór Ø190mm

300

proj. właz żeliwny
kl. obciążenia A15

Ø230

PCVØ160

stopnie
złazowe

Ø200

Ø280

proj. wywietrzak
PCVØ160

proj. trzykomorowy odstojnik
wód popłucznych z kręgów żelbetowych
prefabrykowanych Dn2000mm

stopnie
złazowe
Ø230

Ø280

Ø200

łańcuch uszczelniający ŁU-1
otwór Ø120mm

300

B

zasilanie i sterowanie
pompy
PEØ90

stopnie
złazowe

proj. właz żeliwny
kl. obciążenia A15

Ø200

30

30

Ø280

proj. wywietrzak
PCVØ160

proj. trzykomorowy odstojnik
wód popłucznych z kręgów żelbetowych
prefabrykowanych Dn2000mm

do istn. studni
kanalizacyjnej
PEØ63

B

A

dopływ
z budynku
technologicznego SUW
PCV160

łańcuch uszczelniający ŁU-1
otwór Ø190mm

40

Ø230

proj. deflektor
ze stali kw.

UNILIFT AP35B.50.06.1V
prod. Grundfos lub równoważna
Q=7,0m³/h, Hp=8,0m sł. H_2O,
N=1,0kW/400V

Ø280

proj. wywietrzak
PVCØ160

łańcuch uszczelniający ŁU-1
otwór Ø90mm

Przekrój A-A

proj. właz żeliwny
kl. obciążenia A15

Ø625

proj. wywietrzak
PCVØ160

197,42

197,15

22

30

30

75

75

70

15

196,50

196,76

196,40

194,90

PCVØ160

20

Ø200

Ø230

proj. pokrywa prefabrykowana
Dn2800mm

proj. właz żeliwny
kl. obciążenia A15

proj. wywietrzak
PCVØ160

Ø625

197,42

22

30

30

75

75

170

15

70

196,40

194,90

PCVØ160

20

Ø200

Ø230

proj. właz żeliwny
kl. obciążenia A15

Ø625

proj. wywietrzak
PCVØ160

197,42

proj. pokrywa prefabrykowana
Dn2800mm

197,15

22

30

30

75

75

180

15

70

20

196,70

196,50

30

196,40

196,40

194,70

Ø200

Ø230

przelew awaryjny
do zbiornika
bezodpływowego
na ścieki sanit.
PCV160

dopływ
z budynku
technologicznego SUW
PCV160

proj. deflektor
ze stali kw.

proj. trzykomorowy odstojnik
wód popłucznych
z kręgów żelbetowych
prefabrykowanych
Dn2000mm

sonda SG 25S
prod. Aplisens

beton C8/10 - 10cm
zagęszczony piasek - 10cm

pojemność jednej komory odstojnika - 7,85 m³

pojemność całego odstojnika - 23,55 m³

mgr inż. Bartłomiej Kozłowski
upr. bud. GP II 460 - 8/76
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

KOMA
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt:
Rozbudowa stacji wodociągowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody

Treść rys. :
Schemat odstojnika popłuczyn

Rodzaj proj.: PB

Projektował: inż. Jan Kozłowski
Upr. bud GP II 460 - 8/76 w zakr. sieci cieplnych, ogrzewania i wentyl. i instalacji sanitarnych

Podpis

Data: 06.2023

Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski
LOD/1541/PWOS/10 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Skala: -

Sprawdził: inż. Hanna Majewska
131/96/Wlk w spec. instalacji i sieci sanitarnych

Nr rys. 7