

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Opis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	RG/G/1	RG/G/2	RG/G/3	RG/G/4	RG/G/5	RG/G/6	RG/G/7	RG/G/8	RG/G/9	RG/G/10	RG/O/1	RG/O/2	RG/O/3	RG/O/4	RG/O/5	RG/O/6	RG/O/7	RG/O/8	RG/O/9	RG/O/10	RG/O/11	RG/T/1	RG/S/1	RG/S/2
Moc [kW]/Prąd [A]	40 kW	--	--	40	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
Przewód	YKY 5x25	--	--	YDY 5x35	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YKY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie z RZ	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Kontrola napięcia	Instalacja PV	Rozdzielnia R1	Rozdzielnia R2	Rozdzielnia R3	Rozdzielnia R4	Rozdzielnia RK	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ogólne	Dzwonek szkolny	Wentylator	Wentylator

M3KACZMAREK
pracownia projektowa
m3kaczmarek sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	**SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU**		
ADRES INWESTYCJI:	**ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5**		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Schemat rozdzielni RG		
SKALA: -	**DATA: 09.2022**	**PODPIS**	**NR RYS.**
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08		IE-15 **STR.**
ASYSTENT:	mgr inż. Krzysztof Piątek		