



Kąty Wrocławskie, 18-06-2021

ZGK/DKŚ/2826/2021

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019), bez przeprowadzenia negocjacji, na zadanie:  
**Dostawa wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego na obiekcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie**

Znak sprawy: **ZGK/DKŚ/TP/01/2021**

Nr iD postępowania: **461177**

Zamawiający przedstawia poniżej treści zapytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

*Pytanie 1. Czy mogą być zastosowane panele lepsze o wydajności 475Wp i 25 lat gwarancji ?*

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy znamionowej większej niż 450Wp i minimum 25-letnim okresie gwarancyjnym, tj. akceptuje zaproponowaną moc modułów przez Wykonawcę w wysokości 475Wp pod warunkiem, że łączna moc modułów fotowoltaicznych nie przekroczy mocy znamionowej określonej przez Zamawiającego w wysokości 49,95 kW.

*Pytanie 2. W związku z odczytaniem wymiarów obiektu z mapy GPS występuje niezgodność wymiarów budynku, która w SWZ-ie jest 10m dłuższa. Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej na obiekcie naszego technika w dniu 18.06.2021r. o godz. 7:30 w celu zweryfikowania wymiarów budynku a konkretnie jego dachu.*

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że podane wymiary obiektu w SWZ są prawidłowe, jednak w celu umożliwienia zweryfikowania tych wymiarów umożliwiał wizję lokalną na obiekcie w dniu 21-06-2021r. w godz. 8:00-10:00.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający udostępni treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/461177>.

Zgodnie z postanowieniami art. 284 ust. 3 cyt. ustawy Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 25-06-2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-06-2021r. o godz. 10:05** na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – zgodnie z art. 286 ust. 9 cyt. ustawy, wobec tego Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Otrzymują:

1. Strona internetowa- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/461177>

2.ZGK, a/a.