



Katowice, 13.09.2023 r.

WK.2810.11-WI-K/PN/230614/1.2023.JCIC.15327.23

WSZYSCY WYKONAWCY

**DOTYCZY: WI-K/PN/230614/1
PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANIC MIASTA NA PRAWACH POWIATU
DĄBROWA GÓRNICZA.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania, które zostało złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniem, tj.:

Zapytanie

W nawiązaniu do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie nr 125 z dnia 06.09.2023 r., prosimy o doprecyzowanie czy rury PP powinny być lite czy karbowane ?
2. Prosimy o udostępnienie SST 03.03.01. dotyczącej kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PP karbowane. Specyfikacja Techniczna dotycząca kanalizacji deszczowej (SST 03.02.01) wg której należy wykonać roboty kanalizacyjne została załączona do postępowania w dniu 17.07.2023 r. katalog uzupełnienie 2 – przekroje poprzeczne, plan warstwowy.zip.

Opracowała: Justyna Cichocka