



Uwagi:

- wysokość zabudowy zaworów odpowietrzających ustalić tak by była możliwość ich obsługi z poziomu terenu wokół włazu
- do króćców odpowietrzających przyspawć kolanka i odcinek rury skierowane tak by zapewnić obsłudze bezpieczeństwo przy pracy

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. POEZJI - OSSOLIŃSKICH W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2020		Rysunek	
				Studzienka do obsługi armatury preizolowanej	
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Poezji - Ossolińskich		Nr Rys. 6
					Skala