



Toszek, 30.08.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 16/TP/DEG/AC/2024 na Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Oddziale Odwykowym Alkoholowym XIII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 oraz Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku „D” – piwnica, parter, I piętro, II piętro systemów powiadamiania dźwiękowego i świetlnego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania z dnia 26.08.2024 r.**

#### **Pytanie 1:**

Czy wymieniony w Programie temat pn. „*Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Oddziale Odwykowym Alkoholowym.....*” jest równoznaczny z tematem nr 2 pn. „*Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku „D”.....*”? Czy Oddział odwykowy mieści się innym segmencie szpitala?

#### **Odpowiedź:**

Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarów w Oddziale Odwykowym Alkoholowym III piętro budynku „D” – czyli mieści się w tym samym budynku. Temat nr 2 reszta kondygnacji budynku.

#### **Pytanie 2:**

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający posiada dokumentację systemu sygnalizacji pożaru dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego lub czy posiada inne dokumentacje budowlane dla tego Oddziału?

#### **Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na cały budynek „D” (wszystkie kondygnacje), zgodnie z zapisami formularza cenowego poz. 1.

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający posiada dokumentacje w wersji dwg (elektroniczne) dla obu zdań?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji w formacie .dwg.



**Pytanie 4:**

Czego dotyczy przedmiar robót (załącznik nr1) ?

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót dotyczy zadania 1 (oddział odwykowy III piętro + poddasze).

**Pytanie 5:**

Przedmiar robót (załącznik nr 1) składa się ze strony 15 i 17. Czy załączono do specyfikacji całość przedmiaru ?

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót został załączony w całości, jest on częścią odrębnych dokumentów i stąd wynika numeracja.

**Pytanie 6:**

Czy w pomieszczeniach szpitala są zamontowane sufity podwieszane i w których miejscach?

**Odpowiedź:**

Sufity podwieszane znajdują się w pracowni RTG.

**Pytanie 7:**

Prosimy o przesłanie schematu ideowego dotychczasowej instalacji SSP dla obu tematów 1, 2.

**Odpowiedź:**

Instalacja została wykonana w roku 1997, Zamawiający nie posiada schematu ideowego. Sygnał z czujek schodzi do panelu centrali znajdującego się w budynku „D” i jest przesyłany do panelu wyświetlającego (miejsce obsługi portiernia), a następnie do Centrum Ratownictwa w Gliwicach.

**Pytanie 8:**

Prosimy o wskazanie urządzeń (systemów), które mają być wyłączane w trakcie ewentualnego pożaru.

**Odpowiedź:**

Winda ma zmienić położenie zgodnie z obowiązującymi przepisami – zjazd pożarowy.

**Pytanie 9:**

Czy w szpitalu istnieją systemy oddymiania klatek schodowych i czy mają współpracować z systemem sygnalizacji pożaru?

**Odpowiedź:**

Tak, istnieje system oddymiania klatek schodowych i nie współpracuje z systemem sygnalizacji pożarowej – ma osobną centralę.

**Pytanie 10:**

Czy są do demontażu i utylizacji izotopowe czujki dymu i w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

Demontaż i utylizacja czujek nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11:**

W temacie nr 2 zapisano:

Zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku „D” – piwnica, parter, I piętro, II piętro systemów powiadamiania dźwiękowego i świetlnego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Proszę o wyjaśnienie powyższego zapisu.

Czy Zamawiający oczekuje wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO) czy montażu sygnalizatorów akustyczno-optycznych współpracujących z systemem sygnalizacji pożaru?

**Odpowiedź:**

Temat nr 2 obejmuje pozostałe kondygnacje budynku „D” wraz z systemem dźwiękowym – świetlnym. Zamawiający nie oczekuje dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO).

**Pytania z dnia 28.08.2024 r.**

**Pytanie 12:**

W związku z informacją zawartą w SWZ Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Oddziale Odwykowym Alkoholowym oraz zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku „D” prosimy o wskazanie czy Oddział Odwykowy Alkoholowy i budynek „D” to ten sam budynek, czy też zakres prac obejmuje dwa budynki.

**Odpowiedź:**

Oddział Odwykowy Alkoholowy ulokowany jest na III piętrze budynku „D”.

**Pytanie 13:**

W związku z informacją zawartą w SWZ Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku „D” – piwnica, parter, I piętro, II piętro , natomiast załączone do dokumentacji przetargowej podkłady budynku „D” obejmują również poddasze prosimy o wskazanie czy przedmiot zamówienia ma również obejmować wykonanie systemu sygnalizacji pożaru na poddaszu.

**Odpowiedź:**

W budynku „D” są następujące kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro (oddział odwykowy alkoholowy) + poddasze w części bocznej pawilonów.

**Pytanie 14:**

Prosimy o wskazanie ilości sprzętu przewidzianego do montażu w ramach niniejszego postępowania, ponieważ w różnych miejscach wskazane są różne ilości.

W kosztorysie będącym załącznikiem nr 1 do PFU oprócz centrali jest 5 EKSów i 14 sygnalizatorów. W notatce (załącznik nr 2 do PFU) są 304 czujki i 14 ROPów - natomiast w SWZ Rozdział VI mowa jest o 234 czujkach, 9 ROPach i 5 systemach powiadamiania dźwiękowego.

**Odpowiedź:**

Ilość sprzętu w jakim powinny być wyposażone poszczególne kondygnacje budynku „D”, zweryfikuje projekt wykonany przez wyłonionego Wykonawcę. Uzależnione jest to od typu i rodzaju sprzętu zastosowanego do wykonania zlecenia. Ilość czujek została przedstawiona w oparciu o aktualny stan.

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że przez 5 systemów powiadamiania dźwiękowego Zamawiający rozumie 5 sztuk sygnalizatorów akustycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozumie zastosowanie sygnalizatorów dźwiękowo – świetlnych (uwzględniając specyfikę oddziałów szpitalnych).

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że przewidziany do montażu w ramach niniejszego postępowania system nie ma być sieciowany z obecnie zainstalowanymi urządzeniami na innych obiektach szpitala – tym samym istnieje możliwość zaproponowania urządzeń dowolnego producenta obsługującego wskazaną ilość elementów oraz posiadającego stosowne dopuszczenia.

**Odpowiedź:**

Istnieje możliwość proponowania urządzeń dowolnego producenta. Pozostałe obiekty będą dołączane sukcesywnie w przyszłości.

**Pytanie 17:**

Czy dopuszczane jest wykorzystanie istniejącego okablowania, czy też ma zostać wykonana całkowicie nowa instalacja. Prosimy również o wskazanie, czy w przypadku nowej instalacji Zamawiający dopuszcza jej wykonanie natynkowo w rurkach lub korytkach.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się wykorzystania istniejącego okablowania.

**Pytanie 18:**

W zestawieniu elementów ujętym w notatce będącej załącznikiem nr 2 do PFU brak jest sygnalizatorów oraz modułów sterująco / monitorujących. Prosimy o wskazanie ilości tych elementów i/lub wykazu urządzeń, które mają być sterowane i monitorowane przez system SAP.

**Odpowiedź:**

Ilość urządzeń wynika z projektu, zaś monitorowane przez system ma być winda, która ma zmienić położenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 19:**

W dokumentacji przetargowej udostępniono jedynie podkłady (rzuty) budynku „D” w bardzo słabej jakości. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni podkłady w wersji cyfrowej (.dwg) dla budynku „D” oraz czy dysponuje (i w jakiej wersji) podkładami dla budynku Odwykowego Alkoholewgo. Czy Zamawiający udostępni podkłady dla budynku gdzie ma być zamontowana centrala SAP.

**Odpowiedź:**

Szpital dysponuje rzutami poszczególnych kondygnacji budynku „D”. Oddział odwykowy alkoholowy znajduje się na III piętrze. Panel centrali zostanie ulokowany w pomieszczeniu centrali telefonicznej znajdującej się w pomieszczeniu piwnicznym omawianego budynku „D”.

**Pytanie 20:**

Prosimy o wskazanie terminu wykonania dokumentacji technicznej w dniach (proponowane 45 dni od podpisania umowy), a nie w formie wskazanej daty – ponieważ nie wiadomo kiedy zostanie podpisana umowa.

**Odpowiedź:**

Niema możliwości zmiany terminu.

**Pytanie 21:**

W Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) w pozycji nr 2 należy wpisać cenę za „zakup wraz z wymianą instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego), natomiast w pozycji nr 3 należy wpisać prace instalacyjne dla poz 2. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy w pozycji 2 formularza należy wpisać cenę samych materiałów, a w pozycji 3 robocizny – czy też należy to inaczej interpretować.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz formularzem asortymentowo – cenowym, poz. 3 form. asort.-cen. odnosi się do pkt. 4 poz. 36 i 37 przedmiaru robót natomiast poz. 2 form. asort.-cen. odnosi się do całej reszty pozycji przedmiaru.

**Pytanie 22:**

W związku z zapisanymi w §14 punkt 1a i 1b bardzo wysokimi karami, wnioskujemy o ich zmianę z 1% za każdy dzień zwłoki na 0,1% dla punktu 1a oraz 0,05% dla punktu 1b za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 23:**

Prosimy o informację, czy w zakres prac wchodzi demontaż i utylizacja istniejących urządzeń oraz instalacji (jeżeli nie można by było jej wykorzystać). Prosimy również o

informację czy w przewidzianych do demontażu i utylizacji czujkach są czujki jonizacyjne - jeżeli tak to w jakiej ilości.

**Odpowiedź:**

Demontaż i utylizacja czujek nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie drożność kanalizacji pomiędzy budynkiem gdzie ma być centrala, a budynkiem gdzie ma być panel wyniesiony.

**Odpowiedź:**

Centrala ma znajdować się w pomieszczeniu centrali telefonicznej a panel sterujący na portierni. Kanalizacja pomiędzy budynkami jest drożna.

**Pytanie 25:**

Prosimy o informację co do miejsca instalacji modułów i sygnalizatorów wskazanych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do PFU) oraz wskazanie szacunkowych ilości okablowania dla tych elementów.

**Odpowiedź:**

Wszystkie te kwestie ureguje projekt wykonawczy.

**Pytanie 26:**

Prosimy o informację czy przewidziana do montażu w pomieszczeniu centrali telefonicznej centrala SAP musi być wyposażona w panel obsługi.

**Odpowiedź:**

Nie musi być wyposażona w panel obsługi. Panel obsługi znajdować musi się w pomieszczeniu portierni.

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację czy należy przewidzieć jeden panel wyniesiony do obsługi centrali SAP na portierni, ponieważ przedmiarze robót (załącznik nr 1 PFU) w poz. 2 są dwa wyniesione panele obsługi.

**Odpowiedź:**

Szpital oczekuje różnych rozwiązań.

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację, czy zasilanie obecnie zainstalowanej centrali (która będzie zastąpiona nową) jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwym przewodem sprzed PWP. Czy też należy przewidzieć wykonanie tych prac – jeśli tak to jaka jest przybliżona ilość przewodu dla tych prac.

**Odpowiedź:**

Nowy system ma być zgodny z obowiązującymi przepisami.

**Pytania z dnia 29.08.2024 r.**

**Pytanie 29:**

Czy inwestor dopuszcza zastąpienie bezprzewodowego monitoringu opraw rozwiązaniem przewodowym?

**Odpowiedź:**

Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie pytania.

**Pytania z dnia 30.08.2024 r.**

**Pytanie 30:**

Proszę o zamieszczenie przedmiarów w formacie .ath.

Ze względu na duży zakres proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 12.09.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiaru w formacie .ath.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych  
Anna Skandy*