


Wysokość słupa wynosi 8,50m  
Wysokość zawieszenia przewodu wynosi 8,30m  
Zwis przewodu max w temp. 40stopni wynosi 1,0m

	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA „CENTROBUD”</b>	39-218 Straszęcin 404 tel/: 0604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.U.I "CENTROBUD".		
Opracował:	mgr inż. Jacek Golba	Podpis
Upr. nr:	PDK/0138/PWOK/18	
Treść rysunku:	<b>Przekrój pod linią energetyczną zasilającą dom mieszkalny jednorodzinny</b>	Skala: <b>1:100</b>
Nazwa obiektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1,559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLEMKI.	Data: 12.2021
Lokalizacja:	GOLEMKI, 39 - 215, CZARNA /dz. wg ewidencji gruntów nr: 566/4, 560/6, 560/8, 559/1,559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576 obr. 0005 - Goleмки/	Nr rys.: <b>7</b>
Inwestor:	<b>Gmina Czarna</b> <b>39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6</b>	