

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 25.03.2024 r.

IZ-I.272.4.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”

**Odpowiedzi na zapytania
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr 3**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dotyczy Części II - V

Można prosić o moce przyłączeniowe poszczególnych liczników do których będą przyłączone mikroinstalacje PV.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje informację o mocach przyłączeniowych w poszczególnych obiektach:

- moc przyłączeniowa w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – 70 kW,
- obecna moc przyłączeniowa na budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 wynosi obecnie - 6 kW, jednocześnie informujemy, iż pozyskane zostały warunki przyłączenia dotyczące zwiększenia mocy przyłączeniowej (skan warunków załączony do dokumentacji projektowej) i zawarta została umowa między PGE Dystrybucja S.A. a Powiatem Zduńskowolskim na przyłączenie do sieci o mocy przyłączeniowej 40 kW, zgodnie z ww. warunkami,
- moc przyłączeniowa w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli 8 kW, 17kW, 35 kW, 40 kW
- moc przyłączeniowa w budynku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli – 17 kW,
- moc przyłączeniowa w budynku w Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 35 kW,

Pytanie nr 2 dotyczy Części I – V

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań w stosunku do osób skierowanych do realizacji, tak aby wykonawca wykazał, że dysponuje:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP kategorii E i D

Dysponowanie kadrami w takim zakresie będzie wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Szczegółowy zakres modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej została określony w Aneksie nr 4 do SWZ oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 4.