



GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (71) 312 81 93
tel./ fax (71) 312 81 82

Zawonia, dnia 12.10.2022r.

RGK.7012.25.SW.2022

**Gmina Zawonia
Ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej w działkach nr 100, 99/1, 111, obręb Tarnowiec, gm. Zawonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2022r. zarejestrowany w tut. urzędzie dnia 03.10.2022r. pod nr 9512/2022, Gmina Zawonia uzgadnia projekt rozbudowy sieci wodociągowej PEHD \varnothing 125 mm od czynnego rozdzielczego wodociągu PVC \varnothing 110 mm, posadowionego w dz. nr 111, obręb Tarnowiec, gm. Zawonia, na niżej podanych warunkach:

1. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej lub Zgłoszenie budowy złożone do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy z adnotacją o braku sprzeciwu.
2. Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z uzgodnionym przez Gminę Zawonia projektem, wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351.
3. O terminie rozpoczęcia robót należy poinformować Gminę Zawonia nie później niż na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez złożenie w tut. urzędzie wraz z wymaganymi załącznikami pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
4. Inwestor załącza oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią jego uprawnień budowlanych w zakresie sieci wod. – kan. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa o ile jest wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
5. Prace związane z budową sieci wodociągowej wykonywać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i pod nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.
6. Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na otwartym wykopie, przed jego zasypaniem.
7. Inwestor zobowiązany jest do ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu przeprowadzenia prób technicznych, do których należy między innymi próba szczelności sieci wykonana przez Wykonawcę sieci przy użyciu wody, ciśnienie próby $P=1,0$ MPa, czas próby 30 minut, oraz odbioru wpięcia do czynnej sieci wodociągowej.
8. Przed przystąpieniem do czynności związanych z włączeniem nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do czynnej sieci wodociągowej należy przeprowadzić jego płukanie i dezynfekcję oraz zlecić pobór i badanie próbki wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 stopni po 72 godzinach, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli oraz liczby enterokoków.
9. Inwestor zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu włączenia wody w czynnej sieci wodociągowej w celu dokonania włączenia nowo wybudowanej sieci wodociągowej.
10. Warunkiem włączenia nowo wybudowanej sieci do czynnej sieci wodociągowej jest dokonanie przez przedstawiciela Gminy Zawonia pozytywnych prób technicznych oraz dostarczenie przez Inwestora

- sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociągowej, o których mowa w pkt. 8.
11. Niniejsze uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. W celu uzyskania zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami.
 12. Wszelkie koszty związane z budową sieci wodociągowej, przygotowaniem do przeprowadzenia prób technicznych, koszty badań wody i włączenia do czynnej sieci wodociągowej ponosi Inwestor.
 13. Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru końcowego, na podstawie złożonych przez Inwestora następujących dokumentów:
kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem, uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, kopia uzgodnienia projektu wydana przez Gminę Zawonia, protokół z przeprowadzenia próby szczelności wodociągu, protokół z płukania i dezynfekcji, protokół z podsypki, obsypki przewodu, protokół z wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej wraz z wrysowanym schematem węzła wpięcia, mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 z klauzulą o pozytywnej weryfikacji, oświadczenie geodety, szkic polowy z wypisem długości sieci z podziałem na średnice, wypełniony dziennik budowy, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z przepisami i normami, oryginał sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody, informacja geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego/obiektów budowlanych, protokół odbioru pasa drogi nie zawierający uwag (w przypadku robót w drogach gminnych/powiatowych itp.), decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna, w przypadku robót w drogach gminnych/powiatowych itp.), oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczetowanego przy zgłoszeniu.
 14. Odbiorowi końcowemu podlega weryfikacja w terenie poprawności montażu i zniwelowania skrzynek ulicznych na zasuwach oraz prawidłowego umieszczenia oznakowania armatury (tabliczka informacyjna).
 15. Wydanie końcowego protokołu odbioru sieci wodociągowej nastąpi na pisemny wniosek Inwestora, po złożeniu kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. 13 oraz po uprzednim sprawdzeniu wykonanej sieci.
 16. Końcowy protokół odbioru sieci wodociągowej musi zostać podpisany przez Inwestora, Wykonawcę, Kierownika budowy i przedstawiciela Gminy Zawonia.
 17. Inwestor dokonuje zgłoszenia do użytkowania sieci wodociągowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, po uzyskaniu protokołu odbioru sieci wodociągowej, wydanego przez Gminę Zawonia na wniosek Inwestora.
 18. Sieć wodociągowa pozostaje własnością Inwestora, który zobowiązany jest do jej utrzymania we właściwym stanie technicznym, do napraw, usuwania powstałych awarii, remontów i konserwacji na swój koszt.
 19. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej, zlokalizowanej na trasie prowadzonych robót Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowej jej naprawy na swój koszt i powiadomienia Gminy Zawonia o zaistniałej sytuacji.
 20. Opłaty związane z umiejscowieniem sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Inwestor (opłata roczna).
 21. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej traci ważność po 2 latach, licząc od daty wydania niniejszego uzgodnienia. Przedłużenie ważności uzgodnienia może nastąpić o kolejny rok od daty utraty ważności ww. uzgodnienia po uprzednim złożeniu wniosku o aktualizację uzgodnionego projektu.
 22. Formularze, o których mowa w niniejszym uzgodnieniu dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Gminy Zawonia.

UWAGI: brak
Pełnomocnik: Tomasz Musielak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Wójta Gminy Zawonia
Magdalena Szczuplak
Magdalena Szczuplak
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska