

# ZAKŁAD GOSPODARKI

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Gminy Mszczonów  
w Mszczonowie  
96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105  
NIP 838-000-74-60, tel./fax 46 857-15-33

## KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

### GMINY MSZCZONÓW

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 27.05.2017

### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

do dr nr ew 630/1 w m. Mszczonów

dla Gmina Mszczonów fontanna

1. Wykonać przyłącze z istniejącej sieci miejskiej ..... PVC  $\phi$  110
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.  
Przyłącze wykonać ..... PE 40
3. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.  
W przypadku braku możliwości lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizować w studni wodomierzowej.
4. Zalecana głębokość prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
5. Wymagana jest osobna zasuwka obok włączenia do wodociągu, umieszczona na początku przyłącza.
6. Na zasuwkach skrzynki duże ciężkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
7. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
8. Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
9. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Dostarczyć potwierdzenie od zarządcy drogi o przywróceniu jej do należytego stanu.
10. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
11. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
12. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z 3- dniowym wyprzedzeniem.
14. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

GMINY MSZCZONÓW

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E-MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 27.05.2020

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

dla Gmina Mszczonów dz 630/1

w m. Mszczonów - fontanna

1. Przyłącze wykonać PVC ø 160

do istniejącej sieci kanalizacyjnej na dz. nr 630/1

- Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości od 1m do 5m od linii regulacyjnej ulicy.
- Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej.
- Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
- Dopuszczalna jakość ścieków odpowiada wymaganiom dla ścieków grupy I. Ilość odprowadzanych ścieków- wg wskazań urządzeń pomiarowych.
- Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
- Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
- Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak