

Prostki, 06.09.2022 r.

ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
REGON: 790671136
NIP: 848-182-62-83

Znak sprawy: **RI.271.36.2022**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: **Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Prostkach.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dzień Dobry, Nie zamieścili Państwo projektu budowlanego do zadania remont dachu na urzędzie gminy - czy nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę, kiedy ma być wykonywana nowa więźba dachowa - element konstrukcyjny budynku? Czy zadanie obejmuje wykonanie projektu i uzyskanie w Państwa imieniu w/w decyzji?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.) wykonanie remontu dachu nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę natomiast wymaga zgłoszenia organowi administracyjno-budowlanemu, (zgłoszenie zostało złożone). Nie ma również obowiązku sporządzenia dokumentacji projektowej. Ponadto informuję, że w przedmiarze robót przyjęto murlaty o przekroju 14x14 o łącznej długości 87,9 m.b. oraz krokwie o przekroju 8x16 dl. 7,9 m w ilości 68 szt.

GMINA PROSTKI
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79
NIP 848-182-62-83 Regon 790671136

WÓJT GMINY

Rafał Wilczewski