




POLSKI
ŁAD



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 02.03.2023 r.

WSR.271.4.5.2023 (47)

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania na: Rozbudowę Przedszkola nr 11 w Pruszkowie, nr WSR.271.5.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

„Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych (np. wydruk z programu komputerowego w formie tabeli excel)”

Odpowiedź:

Takie zestawienie przedstawia przedmiar robót, który stanowi dokument pomocniczy przy wycenie.

Pytanie nr 2:

„Instalacja wentylacji. Prosimy o podanie spręży dla wentylatorów.”

Odpowiedź:

Dla wentylatorów o V_{min} . = 175m³/h – wymagane spiętrzenie 130 Pa

Dla wentylatorów o V_{min} . = 50m³/h – wymagane spiętrzenie 100 Pa

Dla wentylatorów o V_{min} . = 30m³/h – wymagane spiętrzenie 80 Pa

Pytanie nr 3:

„Instalacja wodociągowa. Na rysunku S1 oraz S13 jest wrysowany zestaw hydroforowy. Czy jest to zestaw istniejący? Jeśli nie, to prosimy o podanie wszystkich parametrów umożliwiających dobór zestawu (obecnie takich parametrów brak).”

Odpowiedź:

Parametry zestawu hydroforowego zostały określone w przedmiarze.

Parametry zestawu pompowego na cele bytowe $H=3,0$ bar, $Q=9,0$ m³/h wraz z montażem i uruchomieniem.

Pytanie nr 4:

„Instalacja wodociągowa. Dotyczy armatury czerpalnej. Czy wymieniona w opisie punkt 4.4. armatura tj. baterie mają być w wykonaniu wandaloodpornym (dotyczy armatury jednouchwytowej sztorcowej oraz armatury czasowej dla dzieci) czy w wykonaniu standard?”

Odpowiedź:

Armatura, tj. baterie mają być wykonane w wersji standardowej.





POLSKI
ŁAD



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 5:

Czy w zakres wyceny wchodzi przyłącznie ciepłownicze z rur preizolowanych?

Odpowiedź:

W zakres wyceny nie wchodzi przyłącznie ciepłownicze z rur preizolowanych.

Pytanie nr 6:

„W SWZ w punkcie 1.3/ Zakres przedmiotu zamówienia w podpunkcie 17) „rozbudowa i przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego”. Na czym będzie polegać owa rozbudowa i przebudowa. Nie ma żadnej dokumentacji dotyczącej tego zakresu robót. Jeżeli powyższe roboty wchodzą w zakres robót Wykonawcy prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ww. zakres robót.”

Odpowiedź:

Istniejące przyłącze pozostaje bez zmian.

Zamawiający wykreśla:

- pkt. 17) Rozbudowa i przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego w rozdziale II ust. 1 ppkt. 1.3/ w SWZ.

- pkt 17 w § 1 ust. 4 w załączniku nr 4 wzór umowy.

W załączeniu poprawiony wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 7:

„Dokumentacja projektowa branży elektrycznej nie zawiera planu zagospodarowania terenu z instalacjami zewnętrznymi (zasilanie obiektu, przebudowa sieci elektrycznych zewnętrznych, oświetlenie zewnętrzne). Również załączone schematy rozdzielnic elektrycznych nie zawierają obwodów sieci zewnętrznych (np. oświetlenia zewnętrznego). Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w prace wchodzą w zakres zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.”

Odpowiedź:

Plan zagospodarowania terenu branży instalacji elektrycznych zawarty jest w zbiorczym rysunku zagospodarowania terenu – PZT, na którym zawarto wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji elektrycznych zewnętrznych. Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne jako oświetlenie montowane na elewacji budynku.

Pytanie nr 8:

„Zwracam się z prośbą udostępnienia przedmiaru węzła cieplnego w wersji PDF wygenerowanej z systemu (zamiast wersji skan).”

Odpowiedź:

Zamieszczony przedmiar węzła cieplnego jest w wersji PDF (z wyjątkiem strony tytułowej, która stanowi skan).

Pytanie nr 9:

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Prośbę motywujemy tym, iż załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Podstawę wyceny stanowi dokumentacja a do rzetelnego wykonania obmiarów a tym samym do prawidłowej i rzetelnej wyceny potrzeba znacznie więcej czasu. Producenci materiałów i urządzeń także informują, że potrzebują więcej czasu na opracowanie wycen. Dodatkowo z początkiem marca (1-3 marzec) zaczynają się targi wystawiennicze z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej i większość firm z tych branż będzie praktycznie cały tydzień poza zasięgiem.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert min. o 7 dni w związku z licznymi brakami w dokumentacji elektrycznej i przedmiarze i związaną z tym koniecznością uzupełnienia dokumentacji






**POLSKI
ŁAD**



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 11:

Z uwagi na duży zakres prac i stopień skomplikowania projektu, zwracam się z prośbą przesunięcia terminu składania ofert przynajmniej na 14.03.2022 taki termin pozwoli na pozyskanie ofert od dostawców i rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź ad. 9, 10, 11:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2023 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 15.03.2023 r. godz. 10:00.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 13.04.2023 r.

Pytanie 12

Zwracam się z prośbą zmniejszenia Wadium ze 180 000 zł na 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kwoty wadium.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

**PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA**

/-/ Paweł Makuch

