



## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| Dane              | Opis  |
|-------------------|---|
| Tryb postępowania | podstawowy (art. 275 pkt 2)   |
| Nazwa zamówienia  | „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec” |
| Znak sprawy       | IGN.271.8.2023.JD   |
| Data pisma        | 31 marca 2023 r.  |

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że stacja tymczasowa będzie składać się wyłącznie z hydroforu oraz pomp sieciowych – bez zbiorników filtracyjnych koniecznych do oczyszczania wody w procesie uzdatniania.

*Odpowiedź Zamawiającego:*

*Zamawiający dopuszcza, aby stacja tymczasowa składała się wyłącznie z hydroforu oraz pomp sieciowych – bez zbiorników filtracyjnych koniecznych do oczyszczania wody w procesie uzdatniania.*

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rozdział X otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 18 maja 2023 r.”;
- 2) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie w terminie do dnia: 19 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.**”;
- 3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:  
„Oferty otwarte zostaną w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15”.

Piotr Pawlik  
/-/ Burmistrz Mirosławca