

# URZĄD MIASTA

59-220 LEGNICA

Plac Słowiański 8

IM.RZP.271.6.1.319.4.2019

Legnica, 07.03.2019r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy **etapu II i III – adaptacji na potrzeby ZPS segment A, część segmentu B i łącznika do segmentu D** w ramach zadania inwestycyjnego - „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z póź. zm) oraz pkt VII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje treść zapytania i udziela odpowiedzi** jak niżej:

## **Pytanie nr 1:**

„...W związku z przygotowaniem oferty do przetargu (...), proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych zakłada wykonanie 2 szt. central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, tj. :

- "Wentylacja mechaniczna kuchni obsługiwana będzie przez centralę nawiewno - wywiewną o wydajności min. 4700 m3/h (spręż dyspozycyjny 500Pa) zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy"

- "Wentylacja mechaniczna jadalni obsługiwana będzie przez centralę nawiewno - wywiewną o wydajności min. 2000 m3/h (spręż dyspozycyjny 300Pa) zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy"

W przedmiarze natomiast występuje tylko 1 szt. pozycji określającą centralne wentylacyjną, tj. :  
poz. 87 d.4 - Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna, wydatek = 4700 m3/h, spręż dyspozycyjny =500Pa dostawa w częściach montaż w pomieszczeniu w piwnicy - 1 szt.

Proszę o informację czy dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla jadalni wchodzi w zakres przedmiotowego zadania...”

## **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w przedmiarze pominięto jedną pozycję, którą w odpowiedzi na powyższe zapytanie należy uwzględnić-wycenić w wypełnionym przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym załączonym do oferty:**

„87' d.4

*KNR 2-17 0322-05 analogia*

*Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna, wydatek = 2000 m3/h, spręż dyspozycyjny = 300Pa dostawa w częściach montaż w pomieszczeniu w piwnicy - 1 szt.”*

**Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

*Marek Białowas*  
**Marek Białowas**  
(Sekretarz Miasta)