



GPIK-ZP.271.14.2022

Złotów, 24 marca 2022 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych jako element modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie w ramach programu: DOSTĘPNA SZKOŁA – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

W dniu 23 marca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści: „*Gdzie można zobaczyć założenia wykonania windy- typ ,udźwig , przystanki*”.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w pkt. 4.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia zostały określone minimalne warunki jakie musi spełniać winda, tj.:

- a) wysokość podnoszenia - min do 2 metrów (obecnie pomierzona różnica pomiędzy terenem, a podestem górnym wynosi ca: 180 cm);
- b) udźwig - min 3-osoby (osoba niepełnosprawna na wózku + opiekun + przeszkolony pracownik szkoły);
- c) przeznaczenie urządzenia - zewnętrzne bez zadaszenia;
- d) rozmieszczenie przystanków – dwa przystanki (poziom dolny – tj. poziom terenu oraz poziom górny – tj. poziom podestu);
- e) wersja kątowna – wyjście pod kątem 90°;
- f) wymiary drzwiczek dostosowany do obsługi osób na wózkach z niepełnosprawnościami;
- g) zabezpieczenie antykorozyjne - stal ocynkowana i malowana proszkowo – elementy konstrukcyjne, osłony maszynowni, bramka na górnym przystanku;
- h) podest platformy – antypoślizgowy;
- i) antyzgniceniowe listwy i czujniki bezpieczeństwa pod platformą;
- j) system inteligentnej kontroli – komunikacja GSM, powiadomienia o awariach za pomocą SMS;
- k) aktywacja podnośnika za pomocą pilota;
- l) elektryczne opuszczanie awaryjne.

Uwaga: Winda musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie przez osoby nieupoważnione (dzieci i młodzież szkolną).

Planowana lokalizacja windy przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie została przedstawiona na zdjęciach będących załącznikami do niniejszego pisma (załącznik nr 1 i nr 2).

Z poważaniem

z up. Burmistrza  
*Małgorzata Chłódowska*  
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

