

Warszawa, 15 maja 2024 r.

BF-2.262.8.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wymianę instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.**
Etap III

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Zamawiającym w SWZ pkt. 2.4.2.2 wymaga aby Wykonawca wykazał że, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –wykonał:

co najmniej jedno zamówienie na roboty związane z branżą elektryczną obejmującą swym zakresem roboty instalacyjne elektryczne w wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion złotych 00/100) w czynnym budynku użyteczności publicznej, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający za prowadzenie i zrealizowanie robót budowlanych w czynnym obiekcie uzna roboty budowlane, które były prowadzone w obiektach budowlanych, które były użytkowane podczas prowadzenia robót budowlanych.

Przez „budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt. 2.4.2.2 SWZ gdy Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 5 lat wykonał roboty związane z branżą elektryczną obejmującą swym zakresem roboty instalacyjne elektryczne w wartości przekraczającej 1 000 000,00 zł brutto w czynnym budynku biurowo-sztabowym zlokalizowanym na terenie jednostki wojskowej, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że uzna spełnienie warunku z pkt 2.4.2.2. na podstawie powyższych informacji.

Wniosek nr 2:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.05.2024 z uwagi na obszerny zakres prac do wyceny oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23 maja 2023 r do godz. 11:00.

Wniosek nr 3:

Zamawiający w projekcie Wykonawczym dział 7 pkt. 7.3.1 „Wentylacja pomieszczeń UPS (akumulatorowni)”, specyfikuje do wykonania wentylację mechaniczną pomieszczeń akumulatorowni w tym system detekcji gazu. Powyższe prace nie zostały wyspecyfikowane w udostępnionych przedmiarach robót. Prosimy o informację czy wykonanie powyższych prac należy wykonać w przedmiotowym zadaniu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że klapy oraz wentylatory w pomieszczeniach UPS zostały już zainstalowane w ramach poprzedniej inwestycji. W ramach zamówienia należy wykonać okablowanie do klap i wentylatorów, dostarczyć i zainstalować kompletny system detekcji wodoru oraz wykonać uruchomienie całości systemu. Przedmiary należy traktować jako dokumentację pomocniczą uzupełniającą udostępniony projekt wykonawczy.

Wniosek nr 4:

Zamawiający w projekcie Wykonawczym w części rysunkowej IS-10 specyfikuje klapy pożarowe KP7-KP12 oraz czujniki wodoru. Powyższe klapy i czujniki wodoru nie zostały ujęte w udostępnionych przedmiarach robót. Prosimy o informację czy wykonanie powyższych prac należy wykonać w przedmiotowym zadaniu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona przy wniosku nr 3.

Wniosek nr 5:

Zamawiający w Projekcie Wykonawczym dział 7 pkt. 7.3.2 „Wentylacja pomieszczeń serwerowni”, specyfikuje do wykonania na cele przewietrzania po akcji gaszenia gazem dodatkowe systemy wentylacji mechanicznej wyciągowej w tym zainstalowanie 8 klap pożarowych KP5-KP12, przy czym na rysunkach serwerowni na II piętrze Zamawiający

wskazuje dwie klapy do zainstalowania tj. KP5 i KP6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów z zestawienia.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w Projekcie Wykonawczym w dziale 7 pkt. 7.3.2 wyspecyfikował wszystkie klapy wchodzące w skład wentylacji pomieszczeń. Uszczegóławiając w ramach realizacji bieżącego etapu III należy dostarczyć i zamontować klapy KP5 i KP6 w serwerowni na II piętrze, natomiast klapy KP7-KP12 są klapami już zainstalowanymi w pomieszczeniach UPS. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać okablowanie do klap oraz uruchomić system wentylacji w korelacji z systemem wykrywania wodoru.

Powyższa odpowiedź stanowi modyfikację treści SWZ. Termin składania ofert ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem **<https://platformazakupowa.pl/pn/uokik>** - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 23 maja 2024 r. do godziny 11:00**.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **23 maja 2024 r. g. 11:15**.

*Z poważaniem,
Józef Wacnik
Dyrektor
Biura Informatyki i Ochrony
/podpisano elektronicznie/*