CZĘŚĆ NADBUDOWYWANA | CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA I NADBUDOWYWANA | CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA



UWAGI:

1. Uziom instalacji odgromowej od północnej strony budynku wykonać bednarką prowadzoną w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1,0m od fundamentów budynku.
2. Uziom instalacji odgromowej frontowej części budynku z uwagi na utwardzony teren wykonać z zastosowaniem prętów uziomowych.
3. Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych 150x150x100 mm zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.
4. Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn ø8mm należy prowadzić w rurkach RVS18 w tynku.

CZĘŚĆ NADBUDOWYWANA | CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA I NADBUDOWYWANA | CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

ARPA PROJEKT
ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

ADRES INWESTYCJI:
DYDNIA 212, 36-204 DYDNIA, nr. dz. 2189/3

INWESTOR:
GMINA DYDNIA, 36-204 Dydnia 224

RYSUNEK: **RZUT DACHU**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
gr. inż. Artur GLAJZER
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr weid. PDK/0063/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Jacek KŁODOWSKI
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr weid. PDK/0213/PWOE/09

DATA:	FORMAT:	SKALA:	STADIUM:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
05. 2024	297x720	1:100	PB	E	E3