

Koło, dnia 17.05.2019r.

Starosta Kolski
62-600 KOŁO
ul. Sienkiewicza 21/23

GK.6630. 59 .2019

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)
w dniu **17.05.2019** w Starostwie Powiatowym w Kole
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono naradę koordynacyjną.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Maria Antosik
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Przewodnicząca narady koordynacyjnej
(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

działający z upoważnienia Nr **OZ.077.1.138.2014** wydanego przez
Starostę Kolskiego
(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630. 59 .2019
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Kłodawa, ul. Polna, Toruńska, dz. nr 26/3, 119, 145/5
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	dla inwestora: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie wnioskodawca: Usługi Elektroinstalacyjne Jacek Grodzicki

2. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez służbę geodezyjną.
2. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne należy wykonać ręcznie. Na mapie z projektem brak nowo-projektowanej sieci telekomunikacyjnej (uzgodnienie nr GK.6630.27.2019). Do protokołu załączono mapę uzupełniającą z kolizyjnym odcinkiem sieci.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, uzgadnia projekt z uwagami. Należy wystąpić o uzgodnienie sieci oświetleniowej w pasie drogowym ul. Toruńskiej w Kłodawie.
4. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe, uzgadnia bez uwag.
5. ENERGA – OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole, uzgadnia przedmiotowy projekt z uwagami:
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami NN 0,4 kV wykonać zgodnie z obowiązującą normą /PN-76/E-05125/. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącymi kablami przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przez pracownika RD Koło.
W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w pobliżu kabli, należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do RD w Kole, w celu uzyskania zgody na ich wyłączenie.
Ewentualne uszkodzenia urządzeń energetycznych związane z budową będą naprawiane na koszt wykonawcy prac.
Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległości /licząc w poziomie od skrajnych przewodów/mniejszej niż:
3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, może być wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii energetycznych na okres budowy. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
6. Polska Spółka Gazownictwa OZG Kalisz Rejon Dystrybucji Gazu Konin, uzgadnia projekt bez uwag.
7. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, uzgadnia bez uwag.

z up. STAROSTY
Maria Antosik
Przewodnicząca narady
koordynacyjnej

Mapa uzupełniająca do protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej L.Dz. GK.6630.59.2019

Skala 1:500

Województwo: woj. wielkopolskie
Powiat: Powiat Kolski
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa
Obręb ewidencyjny: KŁODAWA
Sekcja mapy: 6.174.28.14.4.1
Znak: GK.6630.59.2019



Wykonał
Bartłomiej Kończak

[Signature]
podpis wykonawcy

z up. STAROSTY
[Signature]
Maria Antosik
Przewodnicząca narady
koordynacyjnej