

Torzym, 28.03.2023 r.

Nr sprawy: BGN.II.271.1.2023

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Torzym**  
**ul. Wojska Polskiego 32**  
**66-235 Torzym**

## **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I w formule — zaprojektuj i wybuduj** — znak postępowania: BGN.II.271.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-03-13 pod nr 2023/BZP 00132546/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

#### **Pytanie/Wniosek 1**

Czy ze względu na posiadanie i eksploatację przez Zamawiającego systemu monitoringu i wizualizacji obiektów WOD-KAN, obiekty przepompowni i tłoczni ścieków będące przedmiotem ww. postępowania mają być wpięte do istniejącego systemu i stanowić jego rozbudowę?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga monitoringu na projektowanych przepompowniach/ tłoczniach.

Zaleca się, aby monitoring był formą rozbudowy dotychczasowego systemu, jednakże dopuszczamy nową formę monitoringu.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, a także wyjaśnienia do treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

  
BURMISTRZ  
inż. Ryszard Stanulewicz