

Białogard, 2 sierpnia 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Białogard

Dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard

na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”

– nr postępowania 19/D/RPO/2022/RWiK

Informacja nr 1

Wyjaśnienia Zamawiającego

oraz informacja o zmianie Zapytania ofertowego (SWZ)

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

- 1) Zamawiający informuje, iż w wyżej opisanym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie zapisów rozdziału XII ust. 3 i ust. 12 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcom, poprzez przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, który posiada napięcie startowe na poziomie 200V? Reszta parametrów zgodna z wymaganiami postawionymi w załączniku nr 8, oprócz wcześniej wspomnianego napięcia startowego. Chodzi oczywiście o falownik 50kW.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę Inwertera trójfazowego typu on-grid o mocy 50kW o parametrze wejściowym (DC): napięcie startowe 200 V.

Pytanie 2

... zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące produktu wskazanego w pozycji nr 7:Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A:

- a) *w przypadku możliwości - proszę o wskazanie modelu produktu na jakim opiera się Zamawiający w trakcie tworzenia OPZ*
- b) *jakich typów ograniczników przepięć AC oraz DC oczekuje Zamawiający*
- c) *co Zamawiający rozumie przez pojęcie: „włącznik 125A” - czy Zamawiający miał na myśli wyłącznik nadprądowy 3P/4P czy rozłącznik z wkładkami topikowymi*
- d) *co Zamawiający rozumie przez pojęcie: "8x łańcuchów modułów PV*

Odpowiedź:

Wyjaśnienia dotyczące ust. 7 Załącznika nr 8 – SOPZ- Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A:

- a) Zamawiający informuje, iż wymaga aby urządzenie spełniało mi.in. poniższe wymagania: obudowa pod zabudowę aparatów modułowych – min. 12 aparatów 3-polowych;
- b) Zamawiający, wymaga aby ograniczniki przepięć spełniały poniższe parametry:
 - 8x ogranicznik przepięć DC typ 1+2:
wytrzymałość urządzeń na prądy udarowe - klasa I+II, Typ 1+2, B+C; wymienna wkładka;

- 1x ogranicznik przepięć AC typ 1+2:
urządzenie klasy 1+2 zapewniające ochronę instalacji elektrycznych przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów o niskiej intensywności; Modułowa konstrukcja z możliwością wymiany wkładki pozwalającej na wymianę modułów funkcyjnych w przypadku ich przepalenia się;
- c) Zamawiający informuje, że „włacznik 125A” to włącznik nadprądowy 3-fazowy 125 A;
- d) Zamawiający informuje, że „8x łańcuchów modułów PV” to 8 stringów (wydzielonych obwodów elektrycznych do połączenia szeregowego paneli fotowoltaicznych).

Pytanie 3

...W związku z brakiem dostępności Inwertera trójfazowego typu on-grid o mocy 20KW + obsługa magazynu energii, czy można zaoferować dwa Inwertery on-grid o mocy 10KW + obsługa magazynu energii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę Inwerterów trójfazowych typu on-grid o mocy 20kW + obsługa magazynu energii, niespełniających wymagań opisanych w załączniku nr 8 do SWZ – SOPZ.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że powyższe postępowanie obejmuje swoim zakresem jedynie dostawę towarów/materiałów, a nie ich montaż, nie obejmuje również instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym – SWZ z załącznikami.

Pytanie 5

...Czy dopuszczają Państwo wniesienie wadium w formie poręczenia udzielonego przez jeden z Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych:

- w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
- aktualnych Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -europejskiego-funduszu-społecznego-oraz-funduszu-spojności-na-lata-2014-2020/ w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w rozdziale 6 pkt 6.5.2 Wytocznych oraz
- w „Regulaminie udzielania przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych Wydanie II”, dalej zwanym jako „Regulamin” w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa powyżej,
- z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 3 pkt 1 wadium może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przedmiotowym postępowaniu nie została przewidziana forma wniesienia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

2) Zamawiający dołączy wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego (SWZ) i będą one stanowić jej integralną część oraz są wiążące przy składaniu ofert.

2. Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższy sposób:

— Załącznik nr 8 do SWZ – SOPZ ust. 2 - Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 50kW - pkt 1
Parametry wejściowe (DC) – tiret trzecie :

Było:

„napięcie startowe - 300 V +/-20%”

Jest

„napięcie startowe - 200 V-360 V”.

3. Powyższe zmiany i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz

<https://platformazakupowa.pl/pn/rwik>.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Rafał Słowik