

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Drogi gruntowe/ tłuczniowe

Wszystkie drogi gruntowe i tłuczniowe należy utwardzić w pasie o szerokości min. 3,0 [m] w następujących warstwach:

- warstwa wierzchnia z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm
- warstwa dolna z kamienia łamanego o frakcji 0-63 mm – gr. 15 [cm]
- profilowana lub skorygowana istniejąca nawierzchnia

W przedmiarze ujęte są tylko odtworzenia częściowe. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 5 Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia - SWZ.