

Wrocław, 08 maj 2023 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu

**WYKONANIE NAPRAW KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ DŁUGIEGO RĘKAWA
ORAZ RENOWACJA STUDNI NA TERENIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH WE
WROCŁAWIU
Nr sprawy WNP/280/BN/2023**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Witam. Czy zamawiający dopuści wykonanie rękawa z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że ze względu na pracującą w trybie ciągłym kuchnię, dopuszcza jedynie rękaw nasączony na placu budowy 2-komponentową żywicą epoksydową.
Zamawiający utrzymuje wszystkie zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**



.....
pplk Ireneusz WÓJTOWICZ

Wyk. w 1 egz.
Wyk. TS
Wrocław, 08.05.2023 r.