

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich - część 2 roboty wykończeniowe budynku i zagospodarowanie terenu

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 08.12.2023 r.:

1. *Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu stolarki drzwiowej zewnętrznej należy uwzględnić w ofercie tylko drzwi napowietrzające EI60 – DZ1.*

Odpowiedź:

W zakres stolarki drzwiowej zewnętrznej należy uwzględnić w ofercie drzwi napowietrzające EI60 – DZ1 wraz ze ścianką osłonową EI60 zgodnie z projektem technicznym.

2. *Prosimy o informację, o jakiej odporności ogniowej mają być wykonane drzwi wewnętrzne D7'.*

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne D7' mają być w odporności ogniowej EI30.

3. *Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić obudowę pionów instalacyjnych z G-K SW6 oraz obudowy oznaczone SW5.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić obudowę pionów instalacyjnych z G-K SW6 oraz obudowy oznaczone SW5.

4. *Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż ścianki mobilnej na piętrze w pomieszczeniach 1.6. i 1.8.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż ścianki mobilnej na piętrze w pomieszczeniach 1.6. i 1.8.

5. *Na zestawieniu balustrad szklanych (rys. A-13) podano informację, że balustrady będą montowane do ramy okiennej zgodnie z detalem. Prosimy o udostępnienie tego detalu.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że balustrady będą montowane do ramy okiennej zgodnie z rys. A-13.

6. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki balustrad wewnętrznych schodowych oraz o informację, z jakiego materiału mają zostać wykonane.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że balustrad wewnętrznych nie ma, należy wykonać jedynie pochwyty montowane do ścian. Obie klatki schodowe mają mieć tego typu pochwyty. Pochwyty ma być dwu poziomowy montowany do ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym o średnicy 4,5cm w odległości 5 cm od ściany. Montowany na płaskownikach ze stali nierdzewnej do ściany konstrukcyjnej. Górny poziom pochwyty na wysokości 110cm. Dolny poziom pochwyty na wysokości 75cm. Dla schodów w głównej klatce schodowej 3 odcinki o długościach: 235, 235, 270 cm. Dla schodów w pomocniczej klatce schodowej 3 odcinki o długościach: 410, 275, 70 cm. Dokładnych pomiarów odcinków należy wykonać

na budowie.

7. Prosimy o informację, czy wszystkie sufity podwieszane mają być rastrowe (przedmiar).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie sufity podwieszane mają być rastrowe.

8. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić nawierzchnię placu zabaw, która zgodnie z PZT ma zostać wykonana z płyt gumowych SBR.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie nie należy uwzględniać nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia placu zabaw nie stanowi przedmiotu zamówienia.

9. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić ogrodzenie placu zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje ogrodzenia placu zabaw.

10. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie placu zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że wyposażenie placu zabaw nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

11. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić tereny zielone. Jeśli tak, co przewidziano w ich zakresie (sianie trawnika, nasadzenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że tereny zielone nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

12. Prosimy o wyszczególnienie w których pomieszczeniach znajdować się będą wykładziny o poszczególnych kolorach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolory wykładzin w poszczególnych pomieszczeniach są wyszczególnione w załączonym do postępowania Przedmiarze pn. *Przedmiar robót konstrukcja i architektura - Przedszkole Kozmice*. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **22.12.2023 r. do godziny 11:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na **platformazakupowa.pl**, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>,
Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/857472>
2. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.12.2023 r. o godz. 11:30**.
3. Punkt 21.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
21.2. Wadium należy wnieść do dnia **22.12.2023 r. do godz. 11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**
Dokument podpisano elektronicznie