



Burmistrz Miasta Darłowo  
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 9  
76-150 Darłowo

☎ 94 355 12 00  
☎ 94 355 12 39  
✉ poczta@darlowo.pl

🌐 www.darlowo.pl

Darłowo, 2024-04-29

ZP.271.15.2024

## Zainteresowani Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Zacisze w Darłowie”.**

### **Adres strony postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/darlowo>  
**nr ogłoszenia w BZP – 2024/BZP 00290511**

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1:**

W nawiązaniu do przesłanych odpowiedzi na pytania w dniu 26.04.2024 r., prosimy o wskazanie ważności dokumentów załączonych do postępowania. Na planie PZT w legendzie skrót „Zpk” określa zaślepkę fi 160 mm, natomiast profil podłużny kanalizacji deszczowej jest tożsamo ważny jak plan PZT i wskazuje na przykanalnikach do działek zakończenie studniami PVC o średnicy 315 mm i 400mm. Powyższe rozbieżności są w projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym branży sanitarnej.

### **Odpowiedzi:**

Do wyceny przyjąć zaślepki fi 160 na zakończeniach przykanalników do działek.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o załączenie poprawnych profili podłużnych kanalizacji deszczowej tj. zamiana studzienek PVC fi 315 i 400 mm na zaślepki PVC fi 160 mm. Profil podłużny jest tożsamo ważny jak plan PZT i musimy być spójny z planem PZT.

### **Odpowiedź:**

Korekta zapisów w dokumentacji dokonana zostanie w chwili rozpoczęcia robót budowlanych.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o uwzględnienie zapisu w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia, że przykanaliki do działek należy zakończyć zaślepkami PVC fi 160 mm.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy wyjaśnienia (w tym odpowiedzi na pytania do zamówienia) stanowią integralną część umowy.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Bobin  
SEKRETARZ MIASTA

Pracownik merytoryczny:  
Joanna Sawicka, tel. 94 355 12 48