



Wójt Gminy Świdnica



RG.271.6.19.2024

Świdnica, dnia 09.07.2024 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. Postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (Wariant II) pod nazwą **Budowa dróg wewnętrznych: ulicy Grzybowej i Piaskowej oraz przebudowa ul. Mieszka I w miejscowości Świdnica gm. Świdnica (nr. sprawy RG.271.6.2024)**

**Treść pytań wraz z wyjaśnieniami
[art. 284 ust. 6 PZP]**

W dniu 05 lipca 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 2.1.

Proszę o określenie parametrów technicznych geowłókniny separacyjnej - pozycja nr 34 przedmiaru o nazwie pliku .pdf „Pnb_Grzybowa_Piaskowa-przedmiar”.

Wyjaśnienie 2.1.

Zamawiający określa minimalne parametry techniczne geowłókniny separacyjnej:

- gęstość 200 g/m²;
- grubość 1,6 mm;
- wytrzymałość na rozciąganie 2,0 kN/m;
- odporność na przebicia statyczne 0,36 kN;
- gwarancja – min. 5 lat.

Pozostałe parametry należy dostosować do powyższych i przed zainstalowaniem uzyskać zgodę inspektora nadzoru i projektanta.

Pytanie 2.2.

Proszę o określenie parametrów technicznych geowłókniny separacyjno – filtracyjnej – pozycja nr 7 przedmiaru o nazwie pliku .pdf „PIASKOWA-przedmiar”.

Wyjaśnienie 2.2.

Zamawiający określa minimalne parametry techniczne geowłókniny separacyjno-filtrującej:

- gęstość 200 g/m²;
- grubość 1,6 mm;
- wytrzymałość na rozciąganie 2,0 kN/m;
- odporność na przebicia statyczne 0,36 kN;
- gwarancja – min. 5 lat.

Pozostałe parametry należy dostosować do powyższych i przed zainstalowaniem uzyskać zgodę inspektora nadzoru i projektanta.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

Izabela Mazurkiewicz- Kąkol
Wójt Gminy Świdnica