

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk

Słupsk 01.06.2022 r



PGM

Słupsk

WYKONAWCY

Nr sprawy 9/DIT/P/RB/2022

dot. postępowania na „**Wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w zasobie stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o. w Słupsku.**”

Zamawiający na podstawie art 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.) informuje, że dnia 1 czerwca 2022 roku wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 :

Proszę o sprecyzowanie współczynników dotyczących okien?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, montowana stolarka okienna musi posiadać współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wkłady szybowe - trzy szybowe 4/16/4/16/4. Zgodnie ze STWiOR pkt. 2.3.2 „Montaż nowych okien PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi, kolor biały, szyby klejone zespolone termoflat ($4 \times 16 \times 4 \text{ u max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) lub równoważne ($4 \times 16 \times 4 \text{ u max} = 0,8, 0,7, 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzić na budowie”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Podpisała:
Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierz

tel.: +48 59 842 52 22

faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl