

Dopiewo, dnia ¹⁶.....03.2023r.

ROA.271.4.2023

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Drwesa – budowa ul. Akacyjnej wraz z oświetleniem.

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 1. Czy Kabel SN 15 jest do przebudowania?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska od projektanta.

Pytanie nr 2. Jaki kabel do oświetlenia? W przedmiarze jest 4x25 w projekcie 4x35?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska od projektanta.

Pytanie nr 3. Latarnie wysokość 7 czy 8m?

Odpowiedź: Słupy o wysokości 7 m z wysięgnikiem o wysokości ramienia 1m ± 5cm i długości ramienia 1m ± 5cm.

Pytanie nr 4. Czy nasadzenia zastępcze po wycince obejmuje umowa do postępowania?

Odpowiedź: Umowa nie obejmuje nasadzeń zastępczych, do których Gmina jest zobowiązana w ramach decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI.

Pytanie nr 5. Drewno po wycince należy przywieść do zuk czy zostaje do dyspozycji wykonawcy?

Odpowiedź: Drewno po wycince pozostaje w dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 6. Czy w przypadku, gdy drewno pochodzące z wycinki należy do Wykonawcy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

Odpowiedź: Wszystkie koszty związane z wycinką drzew, w tym te wynikające z decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI, leżą po stronie Wykonawcy i należy je w kalkulować w cenę ofertową.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi oraz czas niezbędny na uzyskanie stanowiska projektanta, w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, Zamawiający działając zgodnie z art.284 ust. 3 Pzp, przedłuża:

- termin składania ofert do 24.03.2023. do godz. 11.00
- termin otwarcia ofert 24.03.2023 godz. 11.30
- termin związania ofertą do 22.04.2023r.

Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra