

Bytom, 13 maj 2022 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na wykonanie termomodernizacji budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem
bezpieczeństwa p.poż. w zakresie docieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddasza*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 13.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o wskazanie poprawnej centrali wentylacji zewnętrznej do wyceny. W projekcie i opisie wskazano - centrala wentylacyjna zewnętrzna, (Vn=1750 m3/h; dp=200 Pa) z nagrzewnicą elektryczną (2,07kW), chłodnicą freonową (8,3kW), z wymiennikiem obrotowym, filtrem kieszeniowym klasy F7 i F5, z kompletnym firmowym układem sterowania wraz z uruchomieniem i regulacją montaż na dachu wraz z konstrukcją wsporczą wg dokumentacji projektowej, natomiast w przedmiarze - centrala wentylacyjna zewnętrzna, (Vn=1750 m3/h; dp=200 Pa) z nagrzewnicą elektryczną (2,07kW), chłodnicą freonową (8,3kW), nawilżaczem 25,0kg/h, z wymiennikiem obrotowym, filtrem kieszeniowym klasy F7 i F5, z kompletnym firmowym układem sterowania wraz z uruchomieniem i regulacją montaż na dachu wraz z konstrukcją wsporczą wg dokumentacji projektowej. Pozdrawiam”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest następujące:

Zgodnie z zapisami SWZ oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia określonego w SWZ. Oferowana cena powinna pokrywać wszelkie zobowiązania umowne w tym ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Cenę należy obliczyć biorąc pod uwagę dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary.

Jeśli w przedmiarze pojawia się zapis o dodatkowych elementach centrali wentylacyjnej należy je ująć w wycenie.

mgr Anna Wandzik
specjalista ds. zamówień publicznych

