



Gmina Świecie



Świecie, dnia 16 października 2023 r.

OR-IN.271.34.2023

Zamawiający:

Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn sprzętu pływającego – II postępowanie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00438916/01 w dniu 2023-10-11

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy bramy i drzwi mają być ocieplone?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wiata posiada konstrukcję obudowaną blachą, zatem brama zewnętrzna Dz2 3,6x2,12 i drzwi Dz1 90x205 mogą być nieocieplone.

Pytanie nr 2:

Czy bramy o wym. 240/230 z rys. A1 podlegają wycenieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bramy o wymiarach 240x230 nie są objęte zadaniem.

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski