



DLP.4001.37.2020.LL

Gdańsk dnia 19.02.2020 r.

Sygn. 8074

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: "Modernizacja Al. Grunwaldzka na odcinku od r 305 PKM/Abrahama do nr 345 (jezdni w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn: "Modernizacja dróg na terenie Gdańska"

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody wzmocnienia nawierzchni bitumicznej, nie jak zaproponował projektant, przy użyciu siatki stalowej zatopionej w membranie uszczelniająco – mocującej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.1 cm, ale poprzez zastosowanie geosiatki z włókien szklanych i węglowych powlekanych asfaltem typu np. CARBOPHALT G. Proponowana przez nas metoda ma identyczne parametry wytrzymałościowe, natomiast jest dużo bardziej funkcjonalna i dostępna niż układanie siatki stalowej wraz z 1 cm warstwą wyrównawczą.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wzmocnienia nawierzchni bitumicznej.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 21-02-2020