

Technical drawing of a double bed frame. The drawing shows two side views of the bed. Dimensions are indicated by red dashed lines and numbers:

- Top View (Left Side):** Shows a width of 90 cm.
- Top View (Right Side):** Shows a width of 77 cm.
- Side View (Left):** Shows a height of 128 cm from the floor to the top of the headboard. The total height including the mattress is 160 cm.
- Side View (Right):** Shows a height of 128 cm from the floor to the top of the headboard. The total height including the mattress is 160 cm.
- Bottom View (Front):** Shows a length of 190 cm.
- Bottom View (Back):** Shows a length of 190 cm.
- Other Dimensions:** A vertical dimension of 128 cm is shown on the right side, indicating the height of the footboard. A horizontal dimension of 128 cm is shown at the bottom, indicating the depth of the bed frame.

Technical drawing showing two elevations of a building facade. The drawing includes dimensions in feet and inches, indicated by red dashed lines and text.


Left Elevation:

- Overall width: 120'
- Width of the central section: 35' 5"
- Width of the rightmost section: 118'
- Width of the section to the left of the central section: 5' 4"
- Width of the section to the right of the central section: 85'
- Overall height: 120'
- Height of the central section: 329'
- Height of the section to the left of the central section: 50' 5"

Right Elevation:

- Overall width: 120'
- Width of the central section: 118'
- Width of the rightmost section: 5' 4"
- Width of the section to the left of the central section: 85'
- Overall height: 120'
- Height of the central section: 329'
- Height of the section to the left of the central section: 50' 5"

The drawing shows two identical building facades, one on the left and one on the right. Each facade has a central section with a large window and a smaller window below it. The central section is flanked by two smaller sections, each with a large window and a smaller window below it. The dimensions are given in feet and inches, with the overall width and height being 120 feet. The central section is 35 feet 5 inches wide and 329 feet high. The sections to the left and right of the central section are 5 feet 4 inches wide and 50 feet 5 inches high. The overall width of the building is 120 feet. The overall height of the building is 120 feet.



RZUT FUNKCJI_WYMIARY SKALA 1:50

UWAGI

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

**NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH LUB OPRACOWANIEM RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH WSZYSTKIE
WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, A AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY
O WSZELKICH ZASTĄNALYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.**

WYMIARY MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBIONYCH NA ZAMÓWIENIE ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE. PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA BUDOWIE.

KONSTRUKCJA I SPOSÓB MOCOWANIA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NA RYSUNKACH PODANE ZOSTAŁY OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE POWINNY ODPOWIEDAĆ WYMOGOM KATEGORII POŻAROWEJ DO JAKIEJ ZAKLASYFIKOWANO BUDYNEK (ZLII, O KLASIE ODPORNOŚCI D), A ICH WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI.

STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, OKŁADZINY ŚCIENNE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRUDNO ZAPALNYCH I NIE INTENSYWNIIE DYMIACYCH.

OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIĄCYCH I NIE ODPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGNI.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŁUŻNO ZWISAJĄCE (TJ.ŻALUZJE, DEKORACJE) NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, A ICH WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI ODNOŚĄCYMI SIĘ DO ZAPALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIA PŁOMIENIA PRZEZ WYROBY WŁÓKNIENNICZE.

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA POWINNO POSIADAĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE ORAZ OZNAKOWANIE CE.

MEBLE TAKIE JAK KRZESŁA I STÓLKI POWINNY MIEĆ ATESTY WSKAZUJĄCE NA DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA POD WZGLĘDEM HIGIENICZNYM I ERGONOMICZNYM DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONEJ GRUPY WIEKOWEJ.

W ŁAZIENKACH I TOALETACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY ZMYWALNE, NIENASIĄKLIWE I ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I OKRESOWO MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ WODOODPORNE (ZIELONE)
PŁYTY G-K.

WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE POWINNY BYĆ WYKONANE Z PŁYTY MDF WILGOCIODPORNEJ.

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE NA POSADZKACH POWINNY MIEĆ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA - R9 LUB R10.

WYDANIE							DATA	
NR	001						10.2022	