



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowniko.pl>
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.15.2023

Trzebowniko, dn. 06.07.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.15.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na działce nr 3339 w Łukawcu, gmina Trzebowniko w ramach zadania pn.: „Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu (za Szkołą)”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 : Proszę o informację dotyczącą huśtawki wahadłowej podwójnej z bocianim gniazdem, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania huśtawki wahadłowej podwójnej, gdzie jako jedno z siedzisk należy zastosować bocianie gniazdo, czy tak jak jest to przedstawione w opisie i na renderze należy wykonać huśtawkę potrójną (s.płaskie+kubelkowe+bocianie gniazdo) ?

Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować huśtawkę taką jak na rysunku i w opisie: PZT-06 – huśtawkę podwójną składającą się z dwóch części jedna część ma mieć dwa siedziska: siedzisko płaskie i siedzisko kubelkowe, druga część huśtawki ma mieć bocianie gniazdo, na połączeniu huśtawek podparcie zgodnie z rysunkiem PZT-06.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej z zachowaniem grubości całkowitej warstwy minimum 5 cm (odpowiednio do upadku HIC dla danego urządzenia zabawowego zgodnie z Normą PN-EN 1176) w technice natrysku nawierzchni EPDM jako warstwy użytkowej.

Odpowiedź: tak, dopuszcza się wykonanie EPDM jako natrysk pod warunkiem zachowania grubości warstwy EPDM min 3mm.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga w elementach metalowych ocynk ogniowy, czy dopuszcza ocynk galwaniczny.

Odpowiedź: wszystkie elementy metalowe placu zabaw muszą być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (zestawy zabawowy, huśtawki, karuzela, bujaki, konstrukcja ławek i ławostołu, koszy na śmieci, tablica regulaminowa). Ogrodzenie też musi być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowniko