

Łęczycza, 14.04.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Znak sprawy: PR/4/2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łęczyczy (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. PR/4/2023 dot. zapytania ofertowego pn.:

„Wymiana trzech węzłów dwufunkcyjnych przy ul. Wojska Polskiego 1A, 1B i 1C w Łęczyczy”

1. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i przepływu typu 47-1 PN25 w wykonaniu z końcówkami do spawania lub nakręcanymi kołnierzami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i przepływu typu 47-1 PN25 w wykonaniu z końcówkami do spawania.