



GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo, dnia 24.04.2024r.


IR.7011.1.2.2024.PI/1

Dot. Budowa ul. Brzozowej w Radunicy - dokumentacja projektowa

Pytanie: „Zamawiający w OPZ wykazał konieczność zaprojektowania kanału technologicznego. Czy w związku z istniejącym intensywnym uzbrojeniem terenu oraz ograniczonymi możliwościami terenowymi ograniczającymi zaprojektowanie kanału technologicznego poza jezdnią planowanej drogi, Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie kanału technologicznego w jezdni?
Czy ewentualnie Zamawiający przewiduje uzyskanie odpowiedniego odstępstwa od konieczności wykonania kanału technologicznego.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie kanału technologicznego w jezdni w przypadku braku miejsca poza krawędzią jezdni.

Z poważaniem

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I BEMONTÓW

Paweł Wójcik

Tel. 058 692 94 67
jfisher@pruszczgdanski.pl

Sposób wysyłki: platforma zakupowa
Data i podpis 24.04.2024 r.
Sprawę prowadzi: Joanna Wojtaszek-Fischer