

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia pn:

„Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej – modernizacja kotłowni etap II”

1. Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje ujednolicających zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie zmieniających warunków umownych zamówienia:

1) w załączniku nr 2 do SWZ -wzór umowy w następującym zakresie:

a) §1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej – modernizacja kotłowni etap II ” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2568/PolskiLad”

b) §14 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji:

1) gwarancja na okres:

a) lat (słownie: lat), której bieg rozpoczyna się w dniu: spisania ostatniego bezusterkowego „Protokołu odbioru końcowego” za wykonanie całości robót budowlanych w SPZOZ w Kolbuszowej.

b) Okres udzielanej gwarancji na agregat kogeneracyjny wynosi miesiące bez limitu godzin pracy licząc od daty uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

c) Serwisowe przeglądy okresowe przy pracy ciągłej wykonywane co

d) Gwarantowany dyspozycyjny czas pracy agregatu kogeneracyjnego minimum

e) Okres do remontu kapitalnego silnika nie mniejszy niż

(zostanie wypełnione zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy)

2) Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne do agregatu kogeneracyjnego (za wyjątkiem określonego przez Wykonawcę oleju silnikowego który zapewni Zamawiający) na okres 24 miesięcy licząc od daty uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz będzie wykonywać przez serwis posiadający autoryzację producenta silnika gazowego serwisowe przeglądy okresowe agregatu kogeneracyjnego również przez ww. okres 24 miesięcy

3) Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w czasie gwarancji, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

2. W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady, maksymalny termin naprawy wynosi 3 miesiące”.

c) §24 ust 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający zaleca aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym, z tym że przez gaz ziemny należy rozumieć sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz płynny (LPG).

2) w załączniku nr 5 do SWZ wykaz robót, nr 6 do SWZ – wykaz osób, załączniku nr 4 i 4a do SWZ ujednotolica się nazwę inwestycji na:

„Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowie - modernizacja kotłowni
etap II”

3) w załączniku nr 3 do SWZ formularz oferty w ust 3 w tabeli w kolumnie „Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego stawiane przez Zamawiającego” w wierszu 15 dopisuje się jednostkę miary dotyczącą dokładności filtra zgrubnego:

„15. (...)

filtr zgrubny o dokładności 50 μm (zabezpieczający przed przedostaniem się ciał stałych z rurociągu gazowego)”

2. Zamieszcza się zaktualizowane dokumenty tj. załącznik nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5 oraz załącznik nr 6 na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. Platforma zakupowa Powiatu Kolbuszowskiego.

2. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

STAROSTA

Józef Kardyś

WICESTAROSTA

Wojciech Cebula

Otrzymują:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a