



Ostrów Wielkopolski, dnia 03.06.2022r.

PZD.261.13.2022.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5322P Lamki - Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 1000m”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytania i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe w Tabeli 11 podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie i odporność na ścieranie do wyboru spośród trzech kategorii. Dodatkowo w w/w rozdziale znajdują się zapisy o wartościach nasiąkliwości, wytrzymałości na zginanie i odporności na ścieranie zalecane przez GDDKiA na najwyższym poziomie. Przedmiotowe zadanie to droga klasy Z o kategorii ruchu KR 2. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że w przypadku krawężników należy zastosować następujące wartości: nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku krawężników należy zastosować następujące wartości: nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski