



- UWAGA:
1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania urządzeń
 2. Mocowanie instalacji wg wytycznych wybranego producenta
 4. Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta systemu, atestowane i zgodne z wytycznymi
 5. Specyfikacja wykonania przejść przez przegrody ppoż zgodnie z operatem pożarowym, architekturą
 6. Rodzaj zabezpieczenia ppoż należy bezwzględnie dostosować do parametrów klasyfikacji przegrody, zgodnie z operatem pożarowym oraz architekturą
 7. Rodzaj zabezpieczenia akustycznego należy dostosować do operatu akustycznego oraz architektury
 8. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć otuliną zgodną z Rozporządzeniem w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]
 9. Wszelkie elementy mocujące urządzenia instalacji wentylacji powinny być zabezpieczone przed drganiem za pomocą przekładki w postaci gumy EPDM

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| Projektował | inż. Tomasz Sokołowski | upr. nr 66/Gd/00 |
| | w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń | |
| | mgr inż. Jacek Naumiuk | upr. nr POM/0049/PWBS/16 |
| | w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń | |
| Opracował | mgr inż. Jakub Zalewski | |
| | inż. Mateusz Świerczyński | |
| Sprawił | mgr inż. Iga Mrowicka | upr. nr POM/0048/PWBS/16 |
| | w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń | |
| | mgr inż. Dariusz Drewnowski | upr. nr 4354/Gd/89 |
| | w sprawie kolizji instalacji sanitarnych - do projektowania bez ograniczeń | |
| Rysował | | Zatwierdził |

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9,0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branda
SANITARNA

Tytuł rysunku
Detal usunięcia kolizji

Faza projektu
Projekt Wykonawczy

Skala
A4

Arkusz
1

Data
07/2019

| Nr. projektu | Autor | Strefa | Poziom | Typ | Branda | Numer | Revizja |
|-----------------|-------|--------|--------|-----|--------|-------|---------|
| 240-IP-00-XX-DE | -S | | | | | 50214 | |