


<p> Jednostka wewnętrzna - Klimatyzator</p> <p> Przewody elektryczne</p> <p>Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32 wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny wpiąć poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji sanitarnej. Instalację skroplin obudować.</p> <p>Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z nadatkiem.</p>	<p>TEMAT:</p> <p>Dostawa i montaż klimatyzatorów</p>	<p>Nr rys.</p> <p>7</p>
	<p>ADRES:</p> <p>Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz</p>	<p>DATA:</p> <p>29.05.2024 r.</p>
	<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>Lokalizacja Klimatyzatorów Budynek 1D+1f wysoki parter pom. nr 8</p>	
	<p>AUTOR:</p> <p>mgr inż Karolina Busko</p>	