


Warszawa, 13 marca 2024 r.

**Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy i modyfikacja SWZ do postępowania
nr 3/MBFO/PM/2/24, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń
wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Warszawskiego Pałacu
Młodzieży w Pieczarkach k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie**

W związku z zadaniem przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania przekazujemy odpowiedź:

„Zadając poprzednie pytanie odnośnie powłok malarskich, mieliśmy na myśli roboty malarskie po prowadzonych instalacjach elektrycznych. Zgodnie z opisem "Przewody zasilające i sterujące układać pod tynkiem, w przypadkach braku możliwości zastosować korytka plastikowe lub rurki instalacyjne." W związku z czym proszę o określenie czy zamawiający oczekuje oborowego malowanie fragmentów, ścian i sufitów (ścieżek np. szer 20cm) w kolorze zbliżonym do istniejącego, malowania całych powierzchni danej ściany czy też w związku z przebiegiem instalacji np przez całą klatkę schodową malowanie całej klatki schodowej?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem należy założyć malowanie w pasie do 40cm, zaś w przypadku prowadzenia instalacji w korytkach lub rurkach, malowanie nie jest wymagane, chyba że dojdzie do uszkodzenia lub zabrudzenia ścian lub sufitów.

z up. DYREKTORA
Pałacu Młodzieży w Warszawie

ZASTĘPCA DYREKTORA
Robert Mikita