

Znak sprawy: **GBR.6630.345.2021**

z dnia 2021-12-06

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakonczonych w dniu **2021-12-06**

Wnioskodawca: INWEST-AB Bogdan
Adamus

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Próchnika 3/27

Inwestor: GMINA ROZPRZA

Lokalizacja: **gm. ROZPRZA w. Niechcice ul. Sportowa - kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny**

Sposób przeprowadzenia narady : za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Jadwiga Stasiewicz-Połoska Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

- 1 **uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej**
- 2 **uzgodnienie sieci kanalizacyjnej**

Stanowiska uczestników:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starosta Powiatu Piotrkowskiego Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Jadwiga Stasiewicz-Połoska 2021-12-03 18:53:29	1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 3. Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić ostrożnie pod nadzorem geodety. Pouczenie: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

			(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950).
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim	Daria Ponczyńska 2021-12-01 15:17:26	brak uwag
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	Jakub Grzejdziak 2021-11-30 08:36:30	<p>Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywane wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachować odległości pionowe min. 0,5 m.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel należy osłonić rurą dwudzielną fi110 koloru niebieskiego. Sposób oraz technologii osłonięcia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robót z Wydziałem Majtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokołem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.</p> <p>Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.</p>
4	ORANGE POLSKA Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	Artur Skoneczny 2021-12-06 09:12:03	<p>Uzgadniam z uwagami:</p> <p>1.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właściwego przedstawiciela Orange Polska.</p> <p>2.Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właściwego. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta Południe Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Głęboka 4/12, 92-331 Łódź e-mail: DISU.RSWUilLodz2@orange.com lub zgłosić przez stronę www.orange.pl/wniosek nadzor, powołać się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej.</p> <p>3.Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i</p>

			<p>powiadomi u ytkownika oraz inspektora.</p> <p>4.W miejscu skrzy owa z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa na nim rur osłonow dwudzieln</p> <p>5.W miejscach zbli e z kablem ORANGE Polska S.A. zachowa normatywne odległo ci.</p>
5	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Tryb.</p>	<p>Mariusz Przybył</p> <p>2021-12-02 14:08:04</p>	<p>Na obiekty projektowane w strefie ochronnej gazoci gów wysokiego ci nienia, nale y uzyska warunki techniczne prowadzenia robót, oraz projekt uzgodni w PSG Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Dział Zarządzania Maj tkiem Sieciowym z siedzib ul. Krakowskie Przedmie cie 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 42 675-92-29.</p>
6	<p>Nexera Sp. zo.o.</p>	<p>Andrzej Grycmacher</p> <p>2021-12-06 10:55:26</p>	<p>brak uwag</p>
7	<p>URZ D GMINY w ROZPRZY</p>	<p>Daniel Dybalski</p> <p>2021-12-06 10:27:50</p>	<p>Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y uzyska zgod na zaj cie pasa drogi gminnej w Urz dzie Gminy w Rozprzy .</p>