



ROZBIÓRKA PIECY
ZAMKNIĘCIE PRZEWODU
REMONT POMIESZCZENIA
PRACE TOWARZYSZĄCE

- Legenda:
- Oprawa typu 2 - 36 LED 830 MD (1000 lm; 13.0 W; 1xLED 3000K) wg parametrów z części opisowej opracowania
 - Oprawa typu 3 - LED 25W (2950 lm; 25.0 W; 1xLED 4000K) wg parametrów z części opisowej opracowania
 - Oprawa typu 4 - LED 25W (2950 lm; 25.0 W; 1xLED 4000K) wg parametrów z części opisowej opracowania
 - OPRAWA TYPU VN31 wg parametrów z części opisowej opracowania
 - OPRAWA TYPU XN30 wg parametrów z części opisowej opracowania
 - OPRAWA TYPU XN30+T wg parametrów z części opisowej opracowania
- Legenda:
- Trasa instalacji elektrycznych
 - Trasa instalacji teleinformatycznych i telewizyjn
 - Trasa WLZ mieszkaniowych i głównych
 - Tablica mieszkaniowa teleinformatyczna
 - Unifon
 - Klawiatura domofonowa
 - Gniazdo wtykowe z uziemieniem 2P+Z, 250V, 16A
 - Gniazdo wtykowe z uziem. 2P+Z, 250V, 16A, IP44
 - Wypust kablowy zasilający urządzenia
 - Wypust kablowy pod oprawę oświetleniową
 - Wypust kablowy pod kinkiet
 - Łącznik jednobiegunowy, 10A, 250V
 - Łącznik schodowy, 10A, 250V
 - Łącznik dwubiegunowy, 10A, 250V
 - Przycisk dzwinkowy
 - Gniazdo RTV+SAT+2SAT + 2xRJ45

instalacja gazowa przebudowa
instalacja wod.-kan. przebudowa

TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY GŁIWICKIEJ 4 W KATOWICACH UL. GŁIWICKA 4, 40-074 KATOWICE		 INWESTPROJEKT PROJEKTOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ul. J. Piłsudskiego 4, Katowice 40-065, tel. 71 78 10 10 00		PW	E	05
temat projektu		RZUT 3 PIĘTRA - instalacje elektryczne		data	branża	nr rys.
inwestor		MIASTO KATOWICE, UL. MIŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE		09.2018	1.50	
projektant		mgr inż. Piotr Adamczyk nr upr. SLK/544/POO/14		data	skala	
opracował		inż. Anna Olejnik-Lisak		05-09 / 2018		
program kreśli		InterSoft IntellCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6WR-CSE4-S74N-09BY		nr projektu		