



- OZNACZENIA:
- linia kablowa nN zasilająca oświetlenie zewnętrzne - do wymiany
 - oprawa montowana na słupie
 - B - typ oprawy oświetleniowej wg zestawienia
 - R* - słup do remontu (modernizacji) wg opisu szczegółowego
 - 9m - przybliżona wysokość montażu oprawy (słupa z wysięgnikiem)
 - C - oprawa oświetleniowa montowana na elewacji (bez wysięgnika)
 - 3x3A - słup z oprawą oświetleniową typu parkowego
 - 12m+12m - ilość opraw na słupie (od 1 do 6 szt.)
 - 12m+12m - wymiana wysięgnika na słupie z połączonym na podwójny, montaż dodatkowej oprawy
 - A1, A2, A3, A4 - istniejąca oprawa typu LED na słupie, nie wymaga wymiany; oprawę wyposażać w moduł komunikacji WiFi
 - F - oprawa typu LED na strzypie, pod przejazdem, nie wymaga modułu Wi-Fi

| | | | |
|--|--|--|--|
| INWESTOR UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI | | AL. KOŚCIUSZKI 4; 90-419 ŁÓDŹ tel: (042) 639 39 76; fax: (042) 632 23 47 http://www.um.lodz.pl | |
| TEMAT RYSUNKU PZT - PLAN ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIETLIENIA ZEWNĘTRZNEGO | | Podpis | |
| AUTORZY OPRACOWANIA mgr inż. Krzysztof Szelebiak upr. bud. nr LO00144P0005 Włodzimierz Nowosielski | | NR RYSUNKU E-1 | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | SKALA 1:1000 | |
| STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY | | DATA 07.2024 | |

Uwaga: Wzrostek informacyjny opracowania nie stwierdzono
odczytać z dokumentacji geodezyjnej.

m. Łódź
Łódź-Widzew
Obręb: W-14
106106_9.0014
CKD (w zakresie)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

Mając niniejszą mapę na podstawie:
nr. ewid. 6.163.33.05.4.3, 6.163.33.05.4.4, 6.163.34.01.3.3, 6.163.34.01.3.4, 6.163.33.10.2.1,
6.163.33.10.2.2, 6.163.34.06.1.1, 6.163.33.2.3, 6.163.33.10.2.4, 6.163.34.06.1.3, 6.163.33.10.4.1,
6.163.33.10.4.2

1. Układ współrzędnych: 2007
2. Północ odniesienia: Rz-CPRP2007-NH

WYKONAWCA
Biuro Usług
Geodezyjnych i Kartograficznych
"KA-RAD Geo" s.c.
93-151 Łódź ul. Młoczeńskiego 30mś

ZDT.ZOP.4134.8103.2023
L.k.s.r. 83/2023