

Uwaga:

- Studnie wykonać z betonu dobranego w oparciu o analizę warunków środowiska w jakim będą pracować,
- Studnie zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzoną w 2005 oraz zmianą PN-EN 206-1:2003/A2:2006 dla klasy ekspozycji XA3

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące:
- beton klasy C35/45 o w 0,45
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360kg/m3
- kruszywo grube łamane bazaltowe
- nasiąkliwość betonu 5%
- wodoszczelność W10



INWESTOR

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C
62-070 DOPIEWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MS BIURO PROJEKTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAŁ SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Słonecznej w Palędziu, Gmina Dopiewo.

TYTUŁ RYSUNKU

Studnia kanalizacyjna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Działki ewidencyjne nr: 266, 222, 189, 168, 268, obręb Palędzie
1, obręb Gołuski

STANOWISKO	*IMIĘ I NAZWISKO*	*PODPIS*
Projektant branży drogowej	-	
Numer uprawnień	-	
Asystent projektanta branży drogowej	-	
Numer uprawnień	-	
Sprawdzający branży drogowej	-	
Numer uprawnień	-	
Projektant branży wod-kan	inż. Agnieszka Rak	
Numer uprawnień	*SLK/1159/PWOS/06*	
Sprawdzający branży wod-kan	mgr inż. Agnieszka Pach	
Numer uprawnień	*7131-7132/137/PW/2002*	
Projektant branży elektrycznej	-	
Numer uprawnień	-	
Sprawdzający branży elektrycznej	-	
Numer uprawnień	-	

DATA OPRACOWANIA	*SKALA*	*ARKUSZ*	*NUMER RYSUNKU*
11.2019		-	6

Nazwa pliku: -