

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Zawierciu**

ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie  
tel. 32 398 50 00,  
gazownia.zawiercie@psgaz.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„POLBUD” Woźniak Grzegorz  
ul. Sejmowa 12  
42-200 Częstochowa

Zawiercie, 28.08.2019

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.0171.763.199.19

Dot.: Uzgodnienie do przebudowy drogi gminnej ul. Miłej w m. Oczko

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej załączamy plany sytuacyjne z naniesioną siecią gazową gazu ziemnego PN-C-04753-E dla :

1. Oczko, ulica Miła (w zaznaczonym obszarze) - sieć gazowa stalowa średniego ciśnienia Ø100, Ø80, Ø50, Ø20 (wybudowana przed XII 2001r.).

Jednocześnie informujemy, że w obrębie zaznaczonego opracowania sieci gazowej niskiego, podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez nasz zakład nie posiadamy. W miejscu zmiany przebiegu ul. Miłej (pkt. 10 i 13 zmiana kierunku) występuje kolizja z gazociągiem. Na tym odcinku należy przebudować sieć gazową lub przebudowę drogi zaprojektować w taki sposób, aby uniknąć niezgodności. Zawiadamiamy również, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2013, poz. 640 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013, Polską Normą PN-91/M-34501. Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa. ).

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. W razie nie zachowania normatywnych odległości sieć gazową należy przebudować. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać na podstawie warunków technicznych przebudowy gazociągów i przyłączy, jakie należy uzyskać od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.. Aby uzyskać powyższe warunki należy złożyć pismo o przebudowę sieci gazowej wraz z mapą zasadniczą na której należy zaznaczyć odcinek sieci gazowej do przebudowy.



W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Zawierciu ul. Zaparkowa 15 celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA: Sprawę należy dodatkowo uzgodnić u OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

Opłata za uzgodnienie wynosi : <sup>192</sup>207 zł 1x A4 (poz. cennika 5.3.1.1) + 3x A4 (poz. cennika 5.3.1.2.). Faktura zostanie wysłana osobną korespondencją.

#### SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iodo@psgaz.pl](mailto:iodo@psgaz.pl). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce „O nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazowni w Zawierciu

Krzysztof Łbojak

Załączniki : 1. Plany sytuacyjne 2 szt.