

Płock, dnia 23.04.2024 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
09-400 Płock, ul. Bielska 59
NIP 774-322-88-91, REGON 364496140
tel. (24) 267-68-72, fax. (24) 267-68-79

CUW.DZP.261.5.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych – modernizacja stolarki okiennej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku**”.

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy zgodnie z punktem 2.1. ppkt c) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, okna pionowe mają posiadać współczynnik przenikania ciepła UW na poziomie nie wyższym od 1.1 W/m²K, czy na poziomie 0,9 W/m²K?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż okna mają posiadać współczynnik przenikalności cieplnej UW na poziomie nie wyższym od 1,1 W/m²K lub mniejszym czyli 1-0,9 W/m²K.

Pytanie 2

Czy poz. 4 i 5 OPZ, to okna balkonowe czy drzwi (z klamką dwustronną z zamkiem i niskim progiem)? Jeżeli drzwi, to czy chodzi o szyby normalne czy bezpieczne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pozycje z tabeli Nr 4 i 5 to okna drzwiowe otwierane na zewnątrz z klamkami dwustronnymi i zamkami, niskim progiem oraz szybami normalnymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe informacje zostają zamieszczone w dokumentacji postępowania.

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.