

Wąsosz, dnia 17.10.2022

BIURO PROJEKTOWE
Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO

Warunki techniczne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. Z o.o. wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przyłącze wodociągowe

- zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur PVC średnicy Dz 160 mm
- włączenie do istniejącej sieci wykonanej z rur PVC średnicy 160mm pobudowanej w ulicy I Maja w Wąsoszu dz. 105
- trasę prowadzić na działce. nr 105
- połączyć projektowane przyłącze z istniejącą PCV Dz 160 w ulicy I Maja dz. 105
- trasę przewidzieć i wykonać wykopami otwartymi wszelkie zastosowane materiały do budowy przyłącza wodociągowego, winny posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną
- na przyłączy (wcinkach) zastosować zasuwę odcinającą
- zaprojektować urządzenia do płukania wody(hydranty nadziemne)
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

- podłączyć projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji w ulicy I Maja dz. 105, podłączenie do rurociągu PVC 200 odejście ze studni o rzędnych 89,71/87,43
- zaprojektować przyłącze z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować w działce nr 105 w Wąsoszu
- zaprojektować studnie betonowe D 1000 z włazami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi, uniemożliwiającymi przesunięcie włazu
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

KIEROWNIK

Czesław Kondracki