



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. 71 39 13 230, e-mail: zgk@zgk-katy.pl, www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 05.06.2023r.

Znak sprawy: ZGK/ZAP/06/2023

Nr ID postępowania: 768765

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie Zapytania ofertowego w formie ogłoszenia zgodnie z pkt 13.24 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich pod nazwą: **Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie.**

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY

W związku z pytaniami Wykonawcy złożonymi w postępowaniu do w/w zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z zapisem w SIWZ, w załączniku nr 1 pkt 3 - "czas dostawy od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego winien wynosić do 3 dni roboczych" w celu zapewnienia dostępności materiału w wymaganym terminie, prosimy o podanie ilości zrealizowanych dostaw poszczególnych partii materiałów z roku 2021 i 2022r.

Odpowiedź 1

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, ani bezpośrednio prowadzonego aktualnie postępowania. Ilości zrealizowanych dostaw poszczególnych partii materiałów z roku 2021 i 2022r. nie mają związku z czasem realizacji określonym w Zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy.

Pytanie 2

Zamawiający zawarł w "Opisie Przedmiotu Zamówienia" Rozdział IV w pkt 3f. Zapis, który jest niespójny: "certyfikat GSK RAL na powłoki lakiernicze dotyczące zasuw, nawiertek i łączników rurowo-kołnierzowych do wody pitnej, dla pozostałej armatury powłoki lakiernicze wyrobów winny być wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL".

Czy można przyjąć, że jeżeli Zamawiający dopuszcza zastosowanie "pozostałej armatury" posiadającej "powłoki lakiernicze wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL" dotyczy to również zasuw, nawiertek i łączników rurowo-kołnierzowych, których powłoki wykonane są zgodnie z certyfikatem GSK RAL, a które owego certyfikatu nie posiadają?

Certyfikat GSK RAL jest certyfikatem niemieckim, który nie funkcjonuje w obrocie prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o podanie podstawy prawnej sankcjonującej wymóg Zamawiającego żądania posiadania tego certyfikatu przez polskich producentów armatury.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż zasuwki, nawiertki i łączniki rurowo kołnierzowe winny posiadać certyfikat GSK-RAL. Pozostała armatura powinna być produkowana w oparciu o wymagania certyfikatu i być w jak najwyższym stopniu z nim spójna. Zamawiający wymaga certyfikatu RAL ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług – potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Otrzymują:

1. <https://www.platformazakupowa.pl/768765>
2. ZGK, a/a